




PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 23.10.2015 r.

ZP.271.7.2015

Uczestnicy
postępowania przetargowego

**Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” na parterze budynku złok. w Pabianicach przy ul. M. Konopnickiej 39”**

Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm*) przekazuje treść zapytań od Wykonawcy z dnia 20.10.2015r. oraz 21.10.2015r. wraz z wyjaśnieniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt nr 1.

Proszę o zestawienie stolarki drzwiowej.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki drzwiowej - wymiary oraz rodzaj drzwi określa Projekt Budowlany.

Pyt nr 2.

Niezgodność rysunku projektu a opisem drzwi EI-60.

Odp.

Zarówno w opisie jak w projekcie są drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego EI 60

Pyt nr 3.

Czy Zamawiający zezwala na montaż ościeżnic standardowych w korytarzu, drewnopodobnych jak pozostałe (za dużą szerokość muru) ?

Odp.

Tak.

Pyt nr 4.

Poz.70 przedmiaru nie zgadza się z opisem PT.

Odp.

Jak informował Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 20.10.2015 r. przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy. W projekcie załączonym do SIWZ figurują 4 oprawy awaryjne.



P R E Z Y D E N T
M I A S T A P A B I A N I C



Pyt nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw rastrowych 4x18W w miejsce LED opisanych w PT ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pyt nr 6.

Poz. 222 brak opisu, czy postument nie będzie kolidował z umywalką dla niepełnosprawnych ? Proszę o ewent. rysunek szczegółów.

Odp.

W ocenie Zamawiającego postument nie będzie stanowił problemu z obsługą umywalki dla niepełnosprawnych. Ewentualne rozwiązanie zamienne zostanie zaproponowane na etapie realizacji robót

Pyt nr 7.

Czy Zamawiający dysponuje opinią kominiarską w związku z realizacją p. 217 ?

Odp.

Zamawiający nie dysponuje opinią kominiarską dotyczącą przewodów wentylacyjnych w budynku.

Pyt nr 8.

Proszę o zestawienie grzejników w poszczególnych pomieszczeniach?

Odp.

Rodzaj i ilość grzejników określa Projekt Budowlany.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz