




PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 1 lipca 2016 r

SPM-I.152.1.2016



**dot. petycji w sprawie stanu technicznego zabytkowej części ul. Bugaj w Pabianicach**

Odpowiadając na złożoną przez Panią w dniu 5.04.br na moje ręce **petycję** w sprawie stanu technicznego zabytkowej części ulicy Bugaj tj. na odcinku od ul. ks. Piotra Skargi do ul. Kopernika, uprzejmie informuję iż:

1. Sieć kanalizacji deszczowej wybudowana na tym odcinku ulicy w ramach Funduszu Spójności w 2008 w mojej ocenie została właściwie zaprojektowana i wybudowana. Sieć ta jest zaprojektowana na tzw. deszcz miarodajny występujący raz na 50 lat. Niestety w ostatnich latach występują po okresach upałów tzw. deszcze nawalne (ponadnormatywne) mające charakter oberwania chmury. Wody opadowej z tego typu zjawiska nie jest w stanie przejąć żadna kanalizacja sieciowa i następuje czasowe podtopienie ulic miast i osiedli. Miedzy innymi z takie zjawisko wystąpiło w godzinach wieczornych w dniu 15 sierpnia 2015r.

Na występujące podtopienia, duży wpływ ma również zagospodarowanie terenu nieruchomości bezpośrednio przyległych do pasa drogowego, to jest nagminne szczelne zabrukowanie terenu wokół zabudowań, podwyższanie terenu nieruchomości z odpływem wód opadowych na teren przyległej ulicy lub działki sąsiedniej.

Rzeczywistym problemem są zjazdy na teren posesji położonych po stronie nieparzystej ulicy, tutaj naturalny spadek terenu w kierunku rzeki Dobrzyńki może powodować zalewanie terenu tych nieruchomości.

W 2013 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pabianicach został opracowany projekt porządkowania wodami opadowymi w rejonie ulic ks. Piotra Skargi – Sobieskiego – Bugaj, tak aby wody opadowe były odbierane przez kanalizację deszczową na ulicach na których wystąpił opad, a nie zalewały ulic sąsiednich. Liczę, iż poprawiający się stan budżetu miasta pozwoli w niedalekiej przyszłości na pełną realizację ww. projektu.

2. Jak słusznie Pani wspomniała sposób odtworzenia nawierzchni i chodnika tzw. zabytkowej części ulicy Bugaj był narzucony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i miasta w trakcie realizacji projektu z Funduszu Spójności nie stać było na obustronną budowę chodnika. Państwa wnioski w tym zakresie, czyli budowy chodnika po wschodniej stronie ulicy Bugaj postaram się wprowadzić do budżetu miasta w następnym roku.

PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC

*Grzegorz Mackiewicz*  
Grzegorz Mackiewicz