




PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Pabianice, 29.09.2016 r.

ZPK.271.13.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku kuchni i pralni szpitala PCM w Pabianicach na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej i archiwum miejskiego”

Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: *Sanitarka c.o. - przedmiar: brak głowic termostatycznych do grzejników typ V w ilości 16 szt. (piwnica 3 szt. + parter 13 szt.);*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić ilość głowic termostatycznych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.**

Pytanie 2: *Sanitarka c.o. - przedmiar: brak zaworów termostatycznych z głowicami do grzejników typ C w ilości 9 szt. (na parterze powinno być 12 szt, a w przedmiarze są tylko 3 szt.)*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić ilość zaworów termostatycznych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.**

Pytanie 3: *Sanitarka wod-kan – przedmiar: brak w przedmiarze wyszczególnienia urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych umywalki – 4 szt., baterie umywalkowe – 4 szt., miski ustępowe kompakt – 4 szt.*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić ilość urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.**

Pytanie 4: *Sanitarka wod-kan – przedmiar: Czy w/w urządzenia mamy ująć w pozycjach 19, 21, 44, 48, 65, 112 – dodając urządzenia dla osób niepełnosprawnych a ujmując zwykłe? (ilościowo urządzenia w przedmiarze zgadzają się z projektem – brak rozgraniczenia na zwykłe i dla osób niepełnosprawnych są droższe)*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić ilość urządzeń sanitarnych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić urządzenia dedykowane dla tych osób.**

Pytanie 5: *Sanitarka wod-kan – przedmiar: Prosimy o określenie wielkości i parametrów brodzika oraz baterii prysznicowej. Czy w/w brodzik i bateria mają być dla osób niepełnosprawnych?*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić brodzik i baterię prysznicową o wielkości i parametrach dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.**

Pytanie 6: *Sanitarka wod-kan – przedmiar: Prosimy o podanie typu i wielkości zlewozmywaków w pomieszczeniach:*



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



- a) pom. Nr -1/7 socjalne – piwnica
- b) pom. Nr 0/20 socjalne – parter
- c) pom. Nr 0/24 zmywalnia – parter
- d) pom. Nr 0/25 gospodarcze – parter

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić następujące typy i wielkości zlewozmywaków:**

- a) pom. Nr -1/7 socjalne – piwnica: **zlewozmywak jednokomorowy typowy bez ociekacza;**
 - b) pom. Nr 0/20 socjalne – parter: **zlewozmywak jednokomorowy typowy bez ociekacza;**
 - c) pom. Nr 0/24 zmywalnia – parter: **zlewozmywak 1,5-komorowy z ociekaczem**
 - d) pom. Nr 0/25 gospodarcze – parter: **zlewozmywak jednokomorowy typowy bez ociekacza;**
- Ponadto w pomieszczeniu nr 0/23 należy zastosować zlewozmywak 1,5-komorowy z ociekaczem.**

Pytanie 7: *Sanitarka wod-kan – przedmiar: prosimy o podanie rodzaju i typu poidelka w ilości – 1 szt.*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić wykonanie podejścia wody do poidelka oraz demontaż i montaż istniejącego poidelka.**

Pytanie 8: *Sanitarka wentylacja – przedmiar: Brak pozycji w przedmiarze na instalację klimatyzacji w pom. -1/11 archiwum zgodnie z projektem na rys. nr 1 są pokazane 2 szt. jednostki ścienne po 5,3 kW + rys. nr 3 jednostka zewnętrzna 12,3kW.*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy instalacji klimatyzacji w pom. -1/11 określone w dokumentacji projektowej.**

Pytanie 9: *Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o klimatyzację w archiwum*

Odpowiedź: **Zamawiający nie uwzględni prośby. Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji przedmiarów gdyż wszystkie załączone do materiałów przetargowych przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia oferty z wynagrodzeniem ryczałtowym.**

Pytanie 10: *Czy w naszej kalkulacji mamy wycenić poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach?*

Odpowiedź: **W ofercie należy uwzględnić poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenia nr -1/9, 0/13, 0/16, 0/29).**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym opublikowany SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje również, iż odpowiedź na pytanie nr 9 należy traktować również jako informację uzupełniającą do odpowiedzi na pytania nr 1-8.

Prezydenta Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz