




PREZYDENT MIASTA PABIANIC



ZPK.271.7.2017

Pabianice, dnia 13.07.2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania: „**Budowa oświetlenia boiska treningowego PTC w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 6**”

Zamawiający – Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje **pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

„W Załączniku nr 8 do SIWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy, w opisie dotyczącym masztów (strona nr 5) zawarto zapis: „*pożądane jest, aby maszty oświetleniowe zabezpieczyć farbą proszkową np. metodą DUPLEX o grubości powłoki nie mniejszej jak 80 µm (kolor masztu i oprawy w takim samym kolorze z palety RAL); w celu wydłużenia okresu gwarancji jakości oraz trwałości infrastruktury;*”

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, na to iż malowanie słupów farbą proszkową nie wpływa w żaden sposób na zabezpieczenie masztów przed uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosferycznymi czy też na trwałość. Taka powłoka jest bardzo podatna na czynniki zewnętrzne co z biegiem czasu staje się nieestetyczne dla oka i źle wygląda.

W związku z powyższym prosimy o dokładną informację, czy zamawiający wymaga aby maszty były malowane farbą proszkową?”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia ocynkowanych stalowych masztów oświetleniowych poprzez zastosowanie metody duplex z powłoką proszkową, czyli wielowarstwowego zabezpieczenia stali z wykorzystaniem powłoki cynkowej jako bariery elektrochemicznej i powłoki malarskiej – malowanie proszkowe, jako ochronno-dekoracyjnej.

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że dokonuje **modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następujący sposób:

-w załączniku nr 8 do SIWZ pt: „Program funkcjonalno- użytkowy (PFU)” usuwa się zapis założeń projektowych znajdujący się na stronie 5 w punkcie 1 tirecie 8 o brzmieniu:

„*pożądane jest, aby maszty oświetleniowe zabezpieczyć farbą proszkową np. metodą DUPLEX o grubości powłoki nie mniejszej jak 80 µm (kolor masztu i oprawy w takim samym kolorze z palety RAL); w celu wydłużenia okresu gwarancji jakości oraz trwałości infrastruktury*”.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz