




URZĄD MIEJSKI  
w Pabianicach  
Wydział Inwestycji i Eksploatacji



IE.7013.2.2015

Pabianice, dn. 08.02.2016 r.

## Uczestnicy postępowania

### dot. postępowania na budowę oświetlenia terenu MOSiR - Pabianice ul. Bugaj 110

Wydział Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach przekazuje treść zapytania od Wykonawców z dnia 05.02.2016 r. wraz z wyjaśnieniami do treści zaproszenia do składania ofert.

#### Pytanie:

Czy oprawy zaproponowane w Projekcie muszą posiadać certyfikat ENEC? Na rynku jest wiele opraw oświetleniowych nieposiadających tego certyfikatu, natomiast spełniających wymagania zamieszczone w projekcie.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w Projekcie Zamawiający wymaga, aby instalowane oprawy oświetleniowe posiadały certyfikat ENEC.

Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Eksploatacji

*/-/ mgr. inż. Paweł Pietrzak*