

Pabianice dnia 05.04.17r.

Miasto Pabianice**Ul. Zamkowa 16****95-200 Pabianice**TS/7020/ 28 117

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747); zmiany : Dz.U. z 2002r Nr.113,poz.984;Dz.U. Z 2004r. Nr 96, poz.959 nr 173 poz. 1808;;Dz.U. Z 2005r Nr 85,poz 729), tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 139.
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 marca 2011r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, jako właściciel miejskich sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach uzgodnienia wstępnego ustala techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan nw. Nieruchomości:

Pabianice ul. Lutomierska 48 (MZK)**(dz.27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14, 27/15, 61/7, 72/1, 72/2, 72/3, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4)****I PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:**

1. Zasilanie posesji przy ul. Lutomierskiej 48 (MZK), jest wykonane z wodociągu żeliwnego Ø 250 znajdującego się w chodniku po parzystej stronie ul. Lutomierskiej.
2. Istniejące przyłącze wodociągowe przeznaczone do likwidacji należy rozłączyć poprzez demontaż trójnika i wstawienie w to miejsce odcinka nowej rury.
3. Nowe włączenie do sieci wodociągowej w ul. Lutomierskiej wykonać poprzez wstawienie trójnika oraz układu trzech zasuw.
4. Rozbudowę sieci w planowanej drodze KDL zakończyć hydrantem ppoż za trójnikiem przyłącza do MZK
5. Rozbudowę należy wykonać z rury PE HD (PN 10).
6. Wodomierz dla MZK zamontować w studni wodomierzowej.
7. Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 017 17 z 2003r.
8. Zestaw wodomierzowy wyposażony w zawory grzybkowe i wodomierz zainstalować na szynie montażowej przymocowanej trwale do podłoża.
9. Maksymalna ilość dostarczonej wody do celów sanitarnych wyniesie 5,0 l/s.
10. Maksymalna ilość dostarczonej wody do celów produkcyjnych wyniesie 2,0 l/s.
11. Maksymalna ilość dostarczonej wody do celów ppoż wyniesie 10 l/s

II PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. W rejonie posesji położonej przy ul. Lutomierskiej 48 (MZK) obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
2. W ulicy Lutomierskiej istnieje kanał sanitarny Ø.500 z rur kamionkowych.
3. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przeznaczone do likwidacji należy zaślepić w studni włączeniowej w ul. Lutomierskiej a odcinek kanału biegnący pod pasem drogowym zabezpieczyć przed zarwaniem poprzez zamulenie.
4. Planowany nowy odcinek kanału sanitarnego włączyć do sieci w ul. Lutomierskiej poprzez wybudowanie studni min Ø1200.
5. Całkowita ilość ścieków odprowadzonych do kanału sanitarnego z terenu MZK nie może przekroczyć 7,0 l/s.
6. Na instalacji przy budynku stacji obsługi MZK należy przewidzieć separator substancji ropopochodnych.

7. W ulicy Lutomierskiej znajduje się kanał deszczowy żelbetowy Ø.1000.
8. Istniejący fragment przyłącza kanalizacji deszczowej przeznaczony do likwidacji przechodzący pod planowaną drogą KDL należy zamulić.
9. Planowany nowy odcinek kanału deszczowego włączyć do sieci w ul. Lutomierskiej poprzez wybudowanie studni min. Ø1200.
10. Całkowita ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu MZK nie może przekroczyć 70,0 l/s
11. Na przyłączy kanalizacji deszczowej należy przewidzieć osadnik i separator substancji ropopochodnych.
12. Ścieki deszczowe powinny spełniać normy określone w Uchwale XXII/169/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z 17 grudnia 2003r w sprawie upoważnienia do gospodarowania gminnymi urządzeniami kanalizacyjnymi przeznaczonymi do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Projekt techniczny należy uzgodnić z ZWiK sp. z o.o. i na naradzie koordynacyjnej w wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania.

Załącznik: Faktura
Sprawę prowadzi:
Krzysztof Siekiera
tel. 42 2259188

ZWiK Spółka z o.o.
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIEĆ
mgr inż. Piotr Kroczyński

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. technicznych
mgr inż. Rafał Kunka