

Pabianice dnia 05.04.17r.

Miasto Pabianice

Ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

TS/70201 27 117

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz 747); zmiany : Dz.U. z 2002r Nr.113,poz.984;Dz.U. Z 2004r. Nr 96, poz.959 nr 173 poz. 1808;;Dz.U. Z 2005r Nr 85,poz 729), tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 139
 - Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 marca 2011r.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, jako właściciel miejskich sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach uzgodnienia wstępnego ustala techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan nw. Nieruchomości:

Pabianice ul. Waltera Janke - dworzec autobusowy (dz.95/1 i 95/3).

I PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Zasilanie posesji przy ul. Waltera Janke (dz. 95/1 i 95/3) jest wykonane z istniejącego wodociągu Ø160 PE-HD , biegnącego w chodniku ul. 20-go Stycznia.
2. Istniejące przyłącze Ø40 PE-HD można zmodernizować do potrzeb projektowych.
3. Modernizację wykonać z rury PE HD (PN 10).

II PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. W rejonie posesji położonej przy ul. Waltera Janke (dz. 95/1 i 95/3), obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
2. W ul. Waltera Janke istnieje kanał sanitarny z rur Ø 200 PVC.
3. Na terenie posesji istnieje przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC, które można zmodernizować do potrzeb projektowych.
4. Do modernizacji przyłącza kanalizacyjnego nie stosować rur ze spienionego PVC.
5. W ul. Waltera Janke istnieje kanał deszczowy żelbetowy Ø 1000 .
6. Odprowadzenie wód opadowych z posesji przy ul. Waltera Janke (dz. 95/1 i 95/3) można będzie wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną.
7. Ścieki deszczowe powinny spełniać normy określone w Uchwale XXII/169/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z 17 grudnia 2003r w sprawie upoważnienia do gospodarowania gminnymi urządzeniami kanalizacyjnymi przeznaczonymi do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Projekt techniczny należy uzgodnić z ZWIK sp. z o.o. i na naradzie koordynacyjnej w wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania.

Załącznik: Faktura

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Siekiera

tel. 42 2259188

ZWIK Spółka z o.o.
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI

mgr inż. Piotr Kroczyński

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR d/s technicznych

mgr inż. Rafał Kwika