

TABELA NR 1

Wykaz obwodów elektrycznej instalacji wewnętrznej

L.P.	Numer obwodu	Pość punktów w obw.	Zabezpieczenie obwodu	Opis	Kabel
ROZDZIAŁNICZNA TO1 – parter					
1	TO1 0		FRX 303 100 A	Rozłącznik główny.	5xLgY 1x16
2				DEHNguard DG TNS 230 400 jako II stopień ochrony.	
3			P 302 25-30-AC	Dla obwodów oświetlenia 1-4	
4			P 304 25-30-AC	Dla obwodów gniazd 230V 5-8	
5			P 304 25-30-AC	Dla obwodów gniazd 400V 9-10	
6			P 304 25-30-AC	Dla obwodów gniazd 400V systemu oddymiania 11	
7			P 302 25-30-AC	Dla obwodu 230V dźwigu osobowego 12	
8			P 302 25-30-AC	Dla obwodu 230V dzwonka dźwigu osobowego 13	
9			LK 713	3x400/230 V AC.	
10	TO1 1	1.1.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie wejście, szatnia, klatka schodowa, piwnica	YDY pzo 3x1,5
11	TO1 2	1.2.1-10	S-301 B 10A	Oświetlenie stołówka, pracownia kulinarna	YDY pzo 3x1,5
12	TO1 3	1.3.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie komunikacja WC, WC dla niepełnosprawnych	YDY pzo 3x1,5
13	TO1 4	1.4.1-4	S-301 B 10A	Oświetlenie pracownia stolarska, biuro	YDY pzo 3x1,5
14	TO1 5	1.5.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V szatnia, komunikacja WC, WC dla niepełnosprawnych, piwnica	YDY pzo 3x2,5
15	TO1 6	1.6.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V stołówka, pracownia kulinarna	YDY pzo 3x2,5
16	TO1 7	1.7.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V pracownia stolarska, biuro	YDY pzo 3x2,5
17	TO1 8	1.8.1	S-301 B 16A	Gniazdo 230V zmywarki w pracowni kulinarnej	YDY pzo 3x2,5
18	TO1 9	1.9.1	S-303 B 16A	Gniazda 400V kuchnia elektryczna w pracowni kulinarnej	YDY pzo 5x2,5
19	TO1 10	1.10.1-3	S-303 B 16A	Gniazda 400V warsztat stolarski	YDY pzo 5x2,5
20	TO1 11	1.11.1-2	S-303 B 16A	Gniazdo 400V system oddymiania	YDY pzo 5x2,5

mgr inż. Andrzej Kozłowski
urządzenia budowlane

nr ewid. LCD/1560/PW/OE/12
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

STANISŁAW KOSIŃSKI
PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PRZESŁASKIEGO 2
40-000 PABIANICE
t. 22 225 41 00, c./fax 422 25 41 00