



Oznaczenia aparatów	Q3	Q5	Q6	Q7	Q8	Q4	Q9	Q10	Q5
Opis	Wyłącznik różnicowo prądowy	Gniazda 230V Obwód nr 5	Gniazda 230V Obwód nr 6	Gniazda 230V Obwód nr 7	Gniazda 230V Obwód nr 8	Wyłącznik różnicowo prądowy	Gniazdo 400V Obwód nr 9	Gniazdo 400V Obwód nr 10	Wyłącznik różnicowo prądowy
Typ kabla		YDY pzo	YDY pzo	YDY pzo	YDY pzo		YDY pzo	YDY pzo	
Przekrój kabla		3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2		5x2,5 mm2	5x2,5 mm2	

STOWISZCZYSTWO POWAŁOWO
PABIANICA
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. G. PIŁSUDSKIEGO 1
15-001 PABIANICA