



Oznaczenia aparatów	Q1		Q2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q3	Q5
Opis	Wyłącznik główny	Lampki kontrolne L1, L2, L3	Wyłącznik różnicowo prądowy	Oświetlenie Obwód nr 1	Oświetlenie Obwód nr 2	Oświetlenie Obwód nr 3	Oświetlenie Obwód nr 4	Wyłącznik różnicowo prądowy	Gniazda 230V Obwód nr 5
Typ kabla	5 x LgY			YDY pżo	YDY pżo	YDY pżo	YDY pżo		YDY pżo
Przekrój kabla	1x10 mm2			3x1 5 mm2	3x1 5 mm2	3x1 5 mm2	3x1 5 mm2		3x2 5 mm2

Ypzo 3x15
5 mm 2

Data: 2012-07-31

1560/PW0E/12

mgr inż. Tomasz Lyson

Projektant:**Projektant:****Projektant:**

**Projekt instalacji wewnętrznej
Pabianice ul.Cicha 43; dz. nr ewid.171/6**

Rozdzielnica TO 2

Nr. akusza: 5 / 8