



Oznaczenia aparatów	Q6	Q7	Q8	Q4	Q9
Opis	Gniazda 230V Obwód nr 6	Gniazda 230V Obwód nr 7	Gniazda 230V Obwód nr 9	Wyłącznik różnicowo prądowy	Gniazda 230V Obwód nr 8
Typ kabla	YDY pzo 3x2,5 mm ²	YDY pzo 3x2,5 mm ²	YDY pzo 3x2,5 mm ²		YDY pzo 3x2,5 mm ²
Przekrój kabla	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²		3x2,5 mm ²

STAROSTWO PABIANIC
PABIANICE
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PIŁSUDSKIEGO 2
65-800 PABIANICE
t. 42 225 40 00, f. 42 225 40 01

Projekt instalacji wewnętrznej Pabianice ul.Cicha 43; dz. nr ewid.171/6	Rozdzielnica TO 2		Projektant:	mgr inż. Tomasz Lyson	1560/PWOE/12	Data:	2012-07-31
			Sprawdz.				
		Asystent:	mgr inż. Dariusz Konkalec			Nr. akurusa:	6 / 8