



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

Sz.P. Włodzimierz Stankiewicz
26.02.2019



Europejska Gmina
Europejskie Miasto



Pabianice, 21.02.2019 r.

EKS.0003. 2 .2019



Pan
Krzysztof Rąkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pabianicach

Odpowiadając na interpelację Radnego Włodzimierza Stankiewicza z dnia 11 lutego 2019 roku przekazuję w załączeniu wykaz placówek podległych Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach, w których zostały wydane i zrealizowane w latach 2014-2018 zalecenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Z poważaniem

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz

BZM 0003_7_2019

Decyzje Straży Pożarnej 2014-2018

Placówka	Data decyzji	Zalecenia	Zalecany termin wykonania	Odwolanie	Przesunięta data	Data wykonania zalecenia		
SP nr 1	20.10.2017	Wyregulować drzwi przeciwpożarowe	06.11.2017	-	-	02.11.2017		
		Dostosować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego do aktualnie obowiązujących przepisów						
SP nr 2	27.05.2014	Wyposażyć budynek gimnazjum w przeciwpożarowy wyłącznik prądu	31.05.2015	-	-	13.02.2015		
	09.11.2018	Wyposażyć budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający odpływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru	31.08.2019	-	-			
		Wykonać przegrody z drzwiami dymoszczelnymi w segmencie BCE, dzieląc je na odcinki do 50 m						
SP nr 3	09.11.2018	Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	31.01.2019	-	-	12.12.2018		
		Oznakować znakami zgodnymi z PN drzwi przeciwpożarowe				15.11.2018		
		Zapewnić samoczynne zamknięcie drzwi przeciwpożarowych				15.11.2018		
		Oznakować miejsce usytuowanie przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych znajdujących się na piętrze w części sportowej oraz na pierwszym i drugim piętrze budynku BCE				31.01.2019	30.04.2019	
		Zapewnić dostęp do hydrantów wewnętrznych znajdujących się na parterze, pierwszym i drugim piętrze segmentu BCE				31.01.2019	30.04.2019	
		Oznakować miejsce usytuowania przycisków do systemu oddymiania				-	-	15.11.2018
		Udokumentować przegląd do czynności konserwacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego				31.01.2019	30.04.2019	
09.11.2018	Zapewnić dostęp do gaśnic	31.01.2019	-	-	-	15.11.2018		
	Oznakować miejsce usytuowania gaśnicy na pierwszym i drugim piętrze segmentu BCE					15.11.2018		
	Zapewnić dostęp do gaśnicy na pierwszym i drugim piętrze segmentu BCE					15.11.2018		
	Dokonać okresowego czyszczenia przewodów spalinowych					28.11.2018		
	Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację odgromową					31.01.2019	30.04.2019	
Oznakować miejsce usytuowania kurka głównego gazu	-	-	15.11.2018					

SP nr 5	27.05.2014	Wykonać na piętrze w części północnej budynku szkoły przeciwpożarową instalację hydrantową wewnętrzną z węzłami póższywnymi Ø25 w celu objęcia zasięgiem działania całego obiektu.	30.09.2014	–	–	15.05.2014
			30.09.2015	–	–	23.12.2014
SP nr 9	27.05.2014	Wyposażyc budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu	30.09.2015	–	–	08.04.2015
			30.09.2014	–	–	04.06.2014
				–	–	22.08.2014
				–	–	22.08.2014
				–	–	22.08.2014
SP nr 15	30.06.17	Obudować i zamknąc drzwiami p.pożarowymi klatki schodowe wyposażone w system oddymiania	30.09.2014	–	–	28.05.2014
			31.12.2018	–	–	30.05.2018
			–	–	–	31.08.2018
			–	–	–	31.08.2018
SP nr 16	04.07.2017	Doprowadzić instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do pełnej sprawności technicznej	–	–	–	31.08.2018
			–	–	–	31.08.2018
			–	–	–	26.03.2018
			–	–	–	26.03.2018
			–	–	–	31.08.2018
PM nr 6	10.10.2016	Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego systemu oddymiania	31.08.2017	–	–	26.03.2018
			–	–	–	31.08.2018
			–	–	–	31.08.2018
PM nr 11	23.09.2014	Wyposażyc szafki hydrantowe w kluczyki	–	–	–	31.08.2018
			–	–	–	31.08.2018
PM nr 11	27.08.2018	Dostosować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego do wymagań rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.	31.12.2016	–	–	12.11.2016
			13.07.2012	04.07.2013	31.08.2014	25.08.2014
PM nr 11	23.09.2014	Wyposażyc budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	31.08.2013	–	–	03.12.2014
			01.10.2015	–	–	03.12.2014
PM nr 11	27.08.2018	Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	30.11.2018 r.	–	–	22.11.2018 r.
			–	–	–	–

PM nr 13	27.08.2018	Wdrożyć IBP wśród pracowników.	31.12.2018 r.	-	-	22.11.2018 r.	
	27.08.2018	Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu	30.11.2018 r.	-	-	22.11.2018 r.	
	27.08.2018	Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej grawitacyjny system oddymiania	30.11.2018 r.	-	-	22.11.2018 r.	
	27.08.2018	Zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji poprzez obudowanie klatki schodowej wyposażonej w grawitacyjny system oddymiania ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięcie jej drzwiami przeciwpożarowymi w klasie co najmniej EIS 30.	31.03.2019 r.	-	-		
MOK	03.06.2014	Zakaz użytkowania sali widowiskowej					
	20.06.2014 zmieniające 22.12.2014 04.09.2015 05.08.2016 02.02.2018	Usunąć łatwopalne, drewnopochodne boazerie znajdujące się na ścianach sali widowiskowej	31.08.2014	01.09.2015	30.09.2015 31.08.2016 31.08.2017 31.08.2018	28.02.2018	
		Usunąć łatwopalne, drewnopochodne odpadające pod wpływem ognia boazerie znajdujące się na suficie sali widowiskowej	31.08.2014			30.09.2015	uchylono nakaz
		Usunąć łatwopalne wykładziny dywanowe w sali widowiskowej	31.12.2014			31.08.2016 31.08.2017 31.08.2018	28.02.2018
Muzeum	16.09.2014	Usunąć łatwopalne, bardzo toksyczne siedziska w sali widowiskowej	31.08.2015	01.09.2015 dalsze zmiany co roku do 2017	31.08.2016 31.08.2017 31.08.2018	28.02.2018	
		Zabezpieczyć ogniochronnie łatwopalne kotary na scenie	31.12.2014		31.08.2016 31.08.2017 31.08.2018	28.02.2018	
		Naprawić oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.					
		Usunąć nieprawidłowo prowadzone przewody elektryczne na poddaszu. Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Oznakować przeciwpożarowy wyłącznik prądu znakiem zgodnym z Polską Normą.	30 dni od daty otrzymania	-	-		21.10.2014

