

ZPK.271.3.2019

## Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ oraz MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający (Miasto Pabianice), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w sposób opisany poniżej:

#### Pytanie nr 1:

„W jakich godzinach należy pracować od poniedziałku do piątku dla Części II?”

#### Odpowiedź:

Prace instalacyjne na terenie SP8 i SP1 można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-19 oraz w soboty w godz. 9 -14.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez:

1. nadanie nowego brzmienia zapisowi w Rozdziale III ust. 3.4 lit. c:

#### Było:

*„c) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do szkół na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków danej placówki we wskazane miejsce w godzinach pracy placówek po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.”*

#### Jest zmienione na:

*„c) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do szkół na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków danej placówki we wskazane miejsce w godzinach pracy placówek po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku konieczności wykonania montażu oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia powodującego wyłączenie sal lekcyjnych z użytkowania wykonawca wykona przedmiotowe prace instalacyjne na terenie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 19.00 lub w soboty w godz. 9 – 14, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.”*

2. nadanie nowego brzmienia zapisowi w Rozdziale IV ust. 4.3:

**Było:**

*„4.3.Przedmiot zamówienia może być realizowany tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

**Jest zmienione na:**

*„4.3.Przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty zgodnie z zapisami w rozdziale III ust. 3.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz we wzorach umów (generalnej oraz szczegółowej) stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 6a oraz 6b do SIWZ.”*

3. nadanie nowego brzmienia zapisowi Załącznika nr 6b do SIWZ w paragrafie 3 ust. 1:

**Było:**

*„1.Wykonawca dostarczy i dokona montażu oraz uruchomienia (jeśli dotyczy) przedmiot zamówienia do siedziby placówki w godzinach pracy placówki (poniedziałek – piątek 8.00-15.00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny dostawy z Dyrektorem placówki.”*

**Jest zmienione na:**

*„1.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby placówki w godzinach pracy placówki (poniedziałek – piątek 8.00-15.00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny dostawy z Dyrektorem placówki. W przypadku konieczności wykonania montażu oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia powodującego wyłączenie sal lekcyjnych z użytkowania wykonawca wykona przedmiotowe prace instalacyjne na terenie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 19.00 lub w soboty w godz. 9 – 14, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.”*

**Pytanie nr 2:**

*„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta dla Części II?”*

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 3:**

*„W umowie jest informacja, że należy wykonać bezpłatny przegląd na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Czy tylko należy wykonać jeden przegląd okresowy na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla Części II ? Czy należy wykonać przeglądy okresowe cyklicznie w ciągu roku dla części II ? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać bezpłatne przeglądy okresowe?”*

**Odpowiedź:**

2 razy w roku

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez:

1. nadanie nowego brzmienia zapisowi Załącznika nr 6a do SIWZ w paragrafie 5 ust. 3:

**Było:**

*„3.Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.”*

**Jest zmienione na:**

*„3.Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, w przypadku klimatyzatorów przegląd serwisowy i konserwacja dwa razy w roku.”*

2. nadanie nowego brzmienia zapisowi Załącznika nr 6b do SIWZ w paragrafie 6 ust. 3:

**Było:**

*„3. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.”*

**Jest zmienione na:**

*„3. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji. W przypadku klimatyzatorów przeglądy serwisowe i konserwację dwa razy w roku.”*

**Pytanie nr 4:**

„Na którym piętrze znajduje się sala komputerowa w SP1 oraz dwie sale w SP8, w których należy zamontować klimatyzacją w ramach części II?”

**Odpowiedź:**

SP8 – pierwsza sala II piętro, druga sala III piętro – budynek 3 piętrowy

SP1 – jest na poddaszu (II piętro)

**Pytanie nr 5:**

„Zamawiający wymaga dla Sali komputerowej klimatyzatorów na czynniku R410A dla części II . W związku z wymogami UE klimatyzatory na czynniku R410A zostały wycofane z bieżącej produkcji i zastąpione nowymi klimatyzatorami na czynniku R32. Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzatory na czynniku R32 z powodu braku dostępności klimatyzatorów na czynniku R410A?”

**Odpowiedź:**

SP8- nie dotyczy, SP1 – dopuszcza

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 6:**

„Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń , w których montowana będzie klimatyzacja dla części II.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i publikuje rzuty w załącznikach.

**Pytanie nr 7:**

„Należy zaoferować klimatyzatory ściennie, podsufitowe czy kasetonowe dla części II? Czy decyzja w tym zakresie należy do Wykonawcy?”

**Odpowiedź:**

SP1 – kasetonowe – podsufitowe, Sp8 - Ścienne

**Pytanie nr 8:**

„Należy zaoferować klimatyzatory Split czy multi Split dla części II? Czy decyzja w tym zakresie należy do Wykonawcy?”

**Odpowiedź:**

Decyzja należy do wykonawcy

**Pytanie nr 9:**

„Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II?”

**Odpowiedź:**

SP1 – na zewnątrz wraz z instalacją chłodniczą;

SP 8 – na zewnątrz wraz z instalacją chłodniczą

**Pytanie nr 10:**

„Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II?”

**Odpowiedź:**

SP1 – za pomocą pompek

SP8 – pierwszy klimatyzator za pomocą pompek, drugi – grawitacyjnie

**Pytanie nr 11:**

„Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.”

**Odpowiedź:**

SP1 – można zamontować zarówno na elewacji jak i na dachu, dach jest skośny, wysokość budynku ok. 10 m, włąz na dach 56cm/56cm, konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie – gonty bitumiczne, ściany zewnętrzne cegła pełna (decyzja należy do wykonawcy),

SP8 – można zamontować na elewacji, materiał cegła tynkowana – decyzja należy do wykonawcy

**Pytanie nr 12:**

„Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego dla części II ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 4 klimatyzatorów”

**Odpowiedź:**

SP1 – z rozdzielni na korytarzu, Łączna długość instalacji elektrycznej dla jednego urządzenia ok. 30m w tym 15 m natynkowo (korytkowo), reszta w Sali nadsufitowo

SP8 – z rozdzielni na korytarzach, łączna długość instalacji elektrycznej dla 1 urządzenia – ok. 15 m, dla 2 urządzenia – ok. 20 m, oba korytkowo

**Pytanie nr 13:**

„Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II ,

**Odpowiedź:**

SP1 – ok. 15 m oraz ok. 10 m wraz z odprowadzeniem na zewnątrz

SP8 – 1 urządzenie ok. 15 m, 2 urządzenie ok. 5 m.

**Pytanie nr 14:**

„Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II”

**Odpowiedź:**

SP1 – ok. 15 m oraz ok. 10 m wraz z odprowadzeniem na zewnątrz

SP8 – 1 urządzenie ok. 15 m, 2 urządzenie ok. 5 m.

**Pytanie nr 15:**

„Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów dla części II (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna)”

**Odpowiedź:**

SP1 – Łączna długość instalacji elektrycznej dla jednego urządzenia ok. 30m w tym 15 m natynkowo (korytkowo), reszta w Sali nadsufitowo

SP8 – łączna długość instalacji elektrycznej dla 1 urządzenia – ok. 15 m, dla 2 urządzenia – ok. 20 m, oba korytkowo

**Pytanie nr 16:**

„Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach czy zabudowie G-K dla części II?”

**Odpowiedź:**

SP1 – nad sufitem podwieszanym (przewiert nad sufitem), ściany zewnętrzne pełna cegła

SP8 – 1 urządzenie – korytkowo, 2 urządzenie – montaż przez ścianę

**Pytanie nr 17:**

„Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach dla części II?”

**Odpowiedź:**

SP1 – korytkowo i nadsufitowo

SP8 - korytkowo

**Pytanie nr 18:**

„Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych 3 pomieszczeniach dla części II?”

**Odpowiedź:**

SP1 – ściany wewnętrzne z karton-gipsu, sufit podwieszany, kasetonowy

SP8 – cegła tynkowana

**Pytanie nr 19:**

„Czy będzie konieczność prowadzenia instalacji w pionie? Jeśli tak proszę powiedzieć jak należy prowadzić instalację w pionie należy robić przewiert czy można wykorzystać wolne kanały wentylacyjne lub szachty instalacyjne?”

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie nr 20:**

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora dla Sali komputerowej , którego przepływ powietrza przewyższa podany przez Zamawiającego przedział np. 540/680/840m<sup>3</sup>/h?”

**Odpowiedź:**

Tak.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 21:**

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora 5-6kW dla Sali w SP8, który ma przepływ regulowany w zakresie 540-840m<sup>3</sup>/h?”

**Odpowiedź:**

Tak

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 22:**

„Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora 7-8kW dla Sali w SP8, który ma przepływ regulowany w zakresie 662-980m<sup>3</sup>/h?”

**Odpowiedź:**

Tak

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr23:**

„Wymagany przez Zamawiającego przepływ powietrza: regulowany w przedziale 500-800m<sup>3</sup>/h oznacza, że przepływ powietrza na najniższym biegu powinien wynosić minimum 500 m<sup>3</sup>/h, a najwyższym biegu powinien wynosić minimum 800m<sup>3</sup>/h dla Części II? Jeśli nie proszę powiedzieć co przez to rozumieć”

**Odpowiedź:**

Tak

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 24:**

„Wymagany przez Zamawiającego przepływ powietrza: regulowany w przedziale 500-1100m<sup>3</sup>/h oznacza, że przepływ powietrza na najniższym biegu powinien wynosić minimum 500 m<sup>3</sup>/h, a najwyższym biegu powinien wynosić minimum 1100m<sup>3</sup>/h dla Części II? Jeśli nie proszę powiedzieć co przez to rozumieć”

**Odpowiedź:**

Tak

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 25:**

„Wymagany przez Zamawiającego przepływ powietrza 416-490/504-550/617-660m<sup>3</sup>/h oznacza to, że przepływ powietrza na kolejnych biegach musi mieć wartość mieszczącą się w przedziale wartości którą podał Zamawiający i np. dla pierwszego nie może być mniejszą od 416m<sup>3</sup>/h, a ani większa od 490m<sup>3</sup>/h? Jeśli nie proszę powiedzieć co przez to rozumieć”

**Odpowiedź:**

Tak, określony przedział powietrza odnosi się do poszczególnych biegów

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 26:**

„Informuję, że nie istnieje obecnie na rynku producent klimatyzatorów, który spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla Części II. W związku z tym proszę o zmianę wymaganych parametrów technicznych zgodnie z poniższym:

Urządzenie klimatyzacyjne składające się min. z jednostki wewnętrznej + jednostki zewnętrznej obsługujące pomieszczenie o kubaturze 105m<sup>2</sup>  
Klasa energetyczna co najmniej A+  
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,1kW  
- EER /współczynnik wydajności chłodniczej/ nie mniej niż 3,07  
kW/kW  
- moc grzewcza nie mniejsza niż 5,6 kW  
- COP / współczynnik wydajności grzewczej /nie mniej niż 3,71  
kW/kW  
- max. pobór prądu 10,0A  
- przepływ powietrza w jednostce wew. w przedziałach 416-540/ 504-680/617-840 m<sup>3</sup> /h  
- Poziom ciśnienia akustycznego do 38/42/46dB  
- Poziom mocy akustycznej do 57dB  
- Typ czynnika chłodniczego R32  
- Zakresy temperatury pracy zewnętrznej : chłodzenie -15- 50, grzanie -15 - 24

Wymagane parametry techniczne:  
- moc nominalna : 7÷8 kW  
- przepływ powietrza : regulowany w przedziale 500 ÷980 m<sup>3</sup>/h  
- klasa energetyczna - chłodzenie : min. A+,  
- klasa energetyczna - grzanie : min. A,  
- poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej: maks. 50dB  
- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej: maks. 65dB  
- zakres temperatury pracy: -15°C ÷50°C (chłodzenie) , -25°C ÷30°C (grzanie)  
- filtr wysokiej gęstości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się z uwagami i w związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Pytanie nr 27:**

„Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na klimatyzatory z nowym czynnikiem R32?

Od 2018 roku, klimatyzatory z czynnikiem R410A przestały być sprowadzane do Polski, został on zamieniony na bardziej ekologiczny - R32.”

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 1b do SIWZ.

Zamawiający publikuje zmodyfikowaną wersję załącznika.

**Jednocześnie w związku ze zmianami SIWZ, w celu zapewnienia niezbędnego czasu na przygotowanie oferty, Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert i w tym zakresie modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób:**

**I. Rozdział X SIWZ pt: OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY w pkt. 10.10. otrzymuje brzmienie:**

Było:

„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta*

*95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16*

*„Oferta w postępowaniu pn:*

*Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”*

*ZPK.271.3.2019”*

*Otworzyć na otwarciu ofert w dniu **29.03.2019 roku o godz. 12.30***

*i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”*

Jest zmienione na:

„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta*

*95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16*

*„Oferta w postępowaniu pn:*

*Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”*

*ZPK.271.3.2019”*

*Otworzyć na otwarciu ofert w dniu **02.04.2019 roku o godz. 12.30***

*i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”*

**II. Rozdział XI. Pkt. 11.1 i 11.2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Było:

„11.1. Miejsce i termin składania ofert:

*Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach lub przesać pocztą na adres Zamawiającego do dnia **29.03.2019 roku** do godziny **12<sup>00</sup>** - uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.*

*Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.*

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert

*Otwarcie ofert nastąpi dnia **29.03.2019 roku** o godz. **12.30** w siedzibie Zamawiającego.”*

Jest zmienione na:

„11.1. Miejsce i termin składania ofert:

*Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach lub przesać pocztą na adres Zamawiającego do dnia **02.04.2019 roku** do godziny **12<sup>00</sup>** - uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.*

*Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.*

*11.3. Miejsce i termin otwarcia ofert*

*Otwarcie ofert nastąpi dnia **02.04.2019 roku** o godz. **12.30** w siedzibie Zamawiającego.”*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1.SP 1 rzut II piętra
- 2.SP 8 rzut II piętra
- 3.SP 8 rzut III piętra
- 4.Załącznik nr 1b do SIWZ po modyfikacjach z dnia 27.03.2019r.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz