



- LEGENDA**
- GAZ – RURA STALOWA CZARNA
 - ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W DÓŁ
 - ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
 - OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGU
 - DN20 – 0,15
 - ZNAMK – "–" OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD SUFITU
 - ZNAMK – "+" OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD PODŁOGI

- UWAGI:**
- INSTALACJĘ DOPROWADZAJĄCĄ GAZ DO KOTŁA GRZEWICZEGO WYPOSAŻYĆ W KURKĘ DN20, FILTR, MANOMETR I TRÓJNĄK Z KORKIEM.
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY W INDYWIDUALNYCH PRZEPUSTACH Z RUR STALOWYCH
 - INSTALACJĘ GAZU WYKONAĆ W TECHNOLOGII SPAWANEJ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
PROJEKT BUDOWLANY PAWILON/BUDYNEK DLA KOTÓW PABIANICE, ul. PARTYZANCKA 94-108 DZ. NR EWID.: 8/25, 8/27, 370/5, OBRĘB P-10 PABIANICE		
BRANŻA		
SANITARNA		
NAZWA RYS.		DATA
RZUT PARTERU INSTALACJA GAZU		17.12.2018
PROJEKTANT	PODPIS	FORMAT
		A4
WSPÓŁPRACA	PODPIS	SKALA
		1:100
		NR RYS.
		S-4