

TABELA NR 1

Wykaz obwodów elektrycznej instalacji wewnętrznej

L.P.	Numer	Ilość punktów	Zabezpieczenie	Opis	Kabel
	obwodu	w obw.	obwodu		
ROZDZIELNICA TO1 – parter					
1	TO1 0		FRX 303 100 A	Rozłącznik główny.	YDYżo5x16
2				DEHNguard DG TNS 230 400 jako II stopień ochrony.	
3			P 302 25-30-AC	Dla obwodów oświetlenia 1-4	
4			P 304 40-30-AC	Dla obwodów gniazd 230V 5-8	
5			P 304 40-30-AC	Dla obwodów gniazd 400V 9-10	
6			P 304 40-30-AC	Dla obwodów gniazd 400V 11	
7			LK 713	3x400/230 V AC.	
8	TO1 1	1.1.1-5	S-301 B 10A	Oświetlenie wejście, szatnia, klatka schodowa	YDYpżo 3x1,5
9	TO1 2	1.2.1-10	S-301 B 10A	Oświetlenie stołówka, pracownia kulinarna	YDYpżo 3x1,5
10	TO1 3	1.3.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie komunikacja WC, WC dla niepełnosprawnych	YDYpżo 3x1,5
11	TO1 4	1.4.1-4	S-301 B 10A	Oświetlenie pracownia stolarska, biuro	YDYpżo 3x1,5
12	TO1 5	1.5.1-7	S-301 B 16A	Gniazda 230V szatnia, komunikacja WC, WC dla niepełnosprawnych	YDYpżo 3x2,5
13	TO1 6	1.6.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V stołówka, pracownia kulinarna	YDYpżo 3x2,5
14	TO1 7	1.7.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V pracownia stolarska, biuro	YDYpżo 3x2,5
15	TO1 8	1.8.1	S-301 B 16A	Gniazdo 230V zmywarki w pracowni kulinarnej	YDYpżo 3x2,5
16	TO1 9	1.9.1	S-303 B 16A	Gniazda 400V kuchnia elektryczna w pracowni kulinarnej	YDYpżo5x2,5
17	TO1 10	1.10.1-3	S-303 B 16A	Gniazda 400V warsztat stolarski	YDYpżo5x2,5
18	TO1 11	1.11.1-2	S-303 B 16A	Gniazdo 400V system oddymiania	YDYpżo5x2,5
19	TO1 12	1-12-2001	S-303 B 32A	Zasilanie rozdzielnic TO2	YDYżo5x6

ROZDZIELNICA TO2 – piętro					
1	TO1 0		FR 303 63 A	Rozłącznik główny.	YDYżo5x16
3			P 302 25-30-AC	Dla obwodów oświetlenia 1-4	
4			P 304 40-30-AC	Dla obwodów gniazd 230V 5-7,9	
5			P 302 40-30-A	Dla obwodów gniazd 230V 8	
7			LK 713	3x400/230 V AC.	
18	TO2 1	2.1.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie sala rehabilitacji, pracownia psychologiczna, pracownia komputerowa	YDYpżo 3x1,5
19	TO2 2	2.2.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie komunikacja WC, WC dla niepełnosprawnych	YDYpżo 3x1,5
20	TO2 3	2.3.1-4	S-301 B 10A	Oświetlenie pracownia plastyczna, pracownia pedagogiczna	YDYpżo 3x1,5
21	TO2 4	2.4.1-6	S-301 B 10A	Oświetlenie poddasze	YDYpżo 3x1,5
22	TO2 5	2.5.1-7	S-301 B 16A	Gniazda 230V klatka schodowa, komunikacja, sala rehabilitacyjna	YDYpżo 3x2,5
23	TO2 6	2.6.1-6	S-301 B 16A	Gniazda 230V pracownia plastyczna, pracownia pedagogiczna	YDYpżo 3x2,5
24	TO2 7	2.7.1-4	S-301 B 16A	Gniazda 230V łazienka, WC, pracownia pedagogiczna	YDYpżo 3x2,5
25	TO2 8	2.8.1-8	S-301 B 16A	Gniazda 230V pracownia komputerowa	YDYpżo 3x2,5
26	TO2 9	2.9.1-4	S-301 B 16A	Gniazda 230V poddasze	YDYpżo 3x2,5