



województwo łódzkie
powiat pabianicki
Id.jedn.ewid: 100802_1
Miasto Pabianice
Id.obrębu ewid.: 100802_1.0018
obręb P-18
działka 85/2
ul. Pogodna

Niniejszą mapę opracowano na podstawie mapy zasadniczej miasta Pabianice sekcje nr 6.160.32.09.2.1, 6.160.32.09.2.2, danych SIT, wywiadu w terenie i pomiaru z czerwca 2019 r.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 pas 6
Układ wysokości - Kronsztadt 60

Mape opracowano bez ustaleń z tytułu służebności gruntowej.

Wykonawca mapy nie odpowiada za brak na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji oraz nie wskazanych przez instytucje branżowe podczas wstępnego wywiadu branżowego.

Identyfikator: GK.6641.1684.2019

"GEOMETRA"
USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Piotr Woźny
95-200 Pabianice
ul. Baczyńskiego 46

GEODETA
inż. Michał Żaczek
nr upr. 22665

Mapę sporządził:
inż. Rafał Wagrowski

Pabianice, dnia 22.06.2019 r.




Współrzędne projektowanych słupów:

s1 =	X=6593939471.76	Y=5723999130.21
s2 =	X=6593916060.64	Y=5723997385.38
s3 =	X=6593888624.27	Y=572399595.92
s4 =	X=6593858314.67	Y=5723993291.23
s5 =	X=6593833379.7	Y=5723991438.46
s6 =	X=6593807562.22	Y=5723989530.99
s7 =	X=6593783526.51	Y=5723987610.72

Współrzędne projektowanego kabla:

e1 = X=6593893390.49	Y=5723995893.04
e2 = X=6593892182.65	Y=5723996835.55
e3 = X=6593890900.55	Y=5723996676.17
e4 = X=6593844795.09	Y=5723992290.3
e5 = X=6593844500.75	Y=5723992120.89
e6 = X=6593843738.4	Y=5723992040.42
e7 = X=6593843418.37	Y=5723992187.35
e8 = X=6593819961.74	Y=5723990440.82
e9 = X=6593798566.33	Y=5723988778
e10 = X=6593798291.99	Y=5723988547.33
e11 = X=6593797495.18	Y=5723988453.76
e12 = X=6593797167.56	Y=5723988669.43

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM/TEREN INWESTYCJI |
|  | RURA OSŁONOWA SRS fi 110 |
| | PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY nN YAKY 4x35mm² |
|  | PROJ. OPRAWA OŚW. URBINO LED 28W |

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

- KABEL OŚWIETLENIOWY nN YAKY 4x35mm² - 230m (z zapasem)
- RURA OSŁONOWA DVK fi 110 -15,5m
- RURA OSŁONOWA SRS fi 110 -10m
- SŁUP KOMPOZYTOWY WKOPYWANY 7m AGW-007 - 7 SZT
- WYSIĘGNIK 1.5M AGW1-60 1,5/5- 7 SZT
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA URBINO LED 28W - 7 SZT
- ZŁĄCZE SŁUPOWE IZK - 7 SZT
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY YLY 3X2,5Mmm² - 77m (z zapasem)

UWAGI

Na odcinkach pod drogami, podjazdami, chodnikami lub drzewami zabrania się układania kabli w wykopach, należy w tym miejscu wykonać przewiert.

Kabel należy ułożyć w rurze osłonowej.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ze względu na odległości projektowanej linii/słupów od istniejącej linii nN.

INWESTOR	Miasto Pabianice 95-200 Pabianice, ul Zamkowa 16				
NAZWA:	Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia pasa drogowego ul. Pogodnej				
TYTUŁ:	Plan zagospodarowania terenu ul. Pogodna				
SPRAWDZIK: <small>osoba: do oceny</small>	mgr inż Michał Orsetti UPR. LOD/2910/PWBE/16			<small>podpis i pieczęć projektanta</small>	
PROJEKTOWAŁ: <small>osoba: do oceny</small>	mgr inż. Marek Szamocki UPR. LOD/1911/PWOWE/12				
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Ciborowski			<small>podpis i pieczęć projektanta</small>	
DATA:	07.2019r	Skala	1:500		