





Oznaczenia:

-  - projektowana oprawa URBINOLED 28W
-  - projektowana linia oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm²
-  - odcinki projektowanej linii kablowej ułożonej w rurach DVK fi 110
-  - odcinki projektowanej linii kablowej ułożonej w rurach SRS fi 110

Układ połączeń TN-C  
Zastosowano słupy kompozytowe (wysokość z częścią wkopywaną 8.2m).  
Przed montażem dostosować ustawienie słupów i opraw do zastosowanych urządzeń. Ustawienia przedstawić do akceptacji.

INWESTOR	Miasto Pabianice 95-200 Pabianice, ul Zamkowa 16				
NAZWA:	Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia pasa drogowego ul. Pogodnej				
TYTUŁ:	Schemat zasilania ul. Pogodnej				
SPRAWDZIŁ: <small>osoba odpowiedzialna</small>	mgr inż Michał Orsetti UPR. LOD/2910/PWBE/16		<small>podpis i pieczęć projektanta</small>		
PROJEKTOWAŁ: <small>osoba odpowiedzialna</small>	mgr inż. Marek Szamocki UPR. LOD/1911/PWOE/12		<small>podpis i pieczęć projektanta</small>		
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Ciborowski				
DATA:	07.2019r	Skala	-	Nr rysunku	E-02