

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – Etap II – prace budowlane w obrębie I piętra budynku”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Pabianicach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (*Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.*) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i udzielone odpowiedzi prezentujemy poniżej:

**Pytanie 1**

Proszę o określenie dokładnych parametrów technicznych oraz wskazanie przykładowego producenta dla opraw oświetleniowych w poz. 140 przedmiaru.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie może wskazywać z nazwy konkretnych producentów. Nie mniej w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania precyzyjniejszej wyceny w tym zakresie proponujemy zastosowanie:

1. do łazienek - plafoniera hermetyczna LED 24W IP44 4000K,
2. do pomieszczeń pozostałych - oprawa LED 40W IP20 4000K.

**Pytanie 2**

Proszę o określenie dokładnych parametrów technicznych oraz wskazanie przykładowego producenta dla ścianki działowej przesuwnej w poz. 52 przedmiaru

**Odpowiedź**

Zamawiający nie może wskazywać z nazwy konkretnych producentów. Nie mniej w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania precyzyjniejszej wyceny w tym zakresie proponujemy przygotowanie oferty w zakresie:

- a) ściana mobilna w systemie ciężkim 110 w klasie niezapalnej,
- b) parkowana w osi (J) - system jednowózkowy,
- c) wymiary: L = 3,6m x H = 2,5m,
- d) Rw = 42dB,
- e) płyty laminowane np. Kronopol,
- f) klasa STP III (D – s2, d0),
- g) obsługa manualna,
- h) tor - RAL 9010,
- i) widoczne profile boczne - wykończenie: aluminium anodowane,
- j) waga - 42kg/m<sup>2</sup>,
- k) dopuszczalna strzałka ugięcia - 12 mm