



LEGENDA

Oprawy oświetlenia zewnętrznego

h-12m Wysokość montażu opraw ośw.

Trasy kablowe linii niskiego napięcia

Uwaga:

Trasy kablowe w terenie utwardzonym wykonać w postaci kanalizacji kablowej wg normy N SEP-E-004.

Przystosować kanalizację do prowadzenia linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz telekomunikacyjnych linii światłowodowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			ZAMAWIAJĄCY		
<div>SoftBlue SA</div> <div><div>SOFTBLUE S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B 85-063 Bydgoszcz tel.: +48 52 321 28 02 fax.: +48 52 340 50 30</div><div>NIP 967-135-56-63 softblue@softblue.pl www.softblue.pl</div></div>			<div>Miasto Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice</div>		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI					
MODERNIZACJA I ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PABIANICACH ZADANIE NR 2,3,4,5					
BIURO PROJEKTOWE					
<div><div><div>PRACOWNIA</div><div>inwestproj</div></div><div><div>Pracownia INWESTPROJ: ul. Toruńska 10 87-134 Rozgarty tel.: +48 52 348 27 86 fax.: +48 56 678 03 59</div><div>NIP 879 243 73 94 biuro@inwestproj.pl www.inwestproj.pl</div></div></div>			<div>OPRACOWANIE: mgr inż. Jan Kozłowski</div> <div>Nr upr. MAZ/0430/P00E/06</div>		
TEMAT RYSUNKU					SKALA
KONCEPCJA TRAS KABLOWYCH ORAZ ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚW. ZEWNĘTRZNEGO					1:500
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
PFU 1	IE	PFU	1405	Z16	2017-02