

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.542.2015
z dnia 2015-09-09 - odpis**

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą komunikacji elektronicznej~~
2. Przedmiot koordynacji: **Projekt oświetlenia ulicy.**
3. Rodzaje sieci/~~przylaczu~~: **OŚWIETLENIE ULICY**
4. Lokalizacja: **PABIANICE**
Pabianice ul. Wiejska dz. nr 81, 85/5.
5. Wnioskodawca: **Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.**
M.Andrysiak, D. Kucharczyk
97-500 Radomsko
ul. Krasickiego 2
6. Inwestor: **Miasto Pabianice**
95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusława Jakubiak -**
Kierownik Referatu PODGiK
8. Autor opracowania: **Andrzej Goszczyński**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U. poz. 520)
10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.
-
11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

ZWiK Pabianice Sp. z o.o. - Jacek Koziróg podpis nieczytelny - Zbliżenie słupów 23-29 do kanalizacji sanitarnej. Sugeruję odsunięcie ich na ile to możliwe, dalej, ze względu na możliwość uszkodzenia kanału podczas wiercenia otworów pod słupy. 2015.10.01 - Zachować odległość 1m (słup od kanału). Uzgadniam - Jacek Koziróg - podpis nieczytelny.

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pabianicach - Robert Szmigielski podpis nieczytelny - bez uwag

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Piotr Różycki podpis nieczytelny - Projekt uzgodnić w Dziale Sieciowym Pabianice. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice, Uzgodnienie/~~Opinię do projektu/koncepcji*~~ określono ~~bez uwag*~~ w piśmie nr 1956/2015,* które powinno stanowić integralną część projektu/~~koncepcji.*~~ Prawa osób trzecich muszą być zachowane. Łódź, dnia 24.09.2015 pieczęć/podpis. * Niepotrzebne skreślić, Wydział Zarządzania Majątkiem

Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice, Kierownik Dariusz Konkalec podpis nieczytelny

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - bez uwag

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Małgorzata Borowiec-Mondzielewska podpis nieczytelny - bez uwag

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystąpić do WKZ najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Prezydent Miasta Pabianic - osoba reprezentująca nie stawiała się

TOYA Sp. z o.o - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - bez uwag

Punkt poligonowy nr 12324 i 12323 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p. poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY Z.U.D.P.
Bogusław Jakubiak