Arkusz 3

Arkusz 2
Arkusz 3

ZKP nr 6162
istn. złącze kablowo pomiarowe typu ZK1+2P –
wymiana na ZK1+3P w zakresie PGE Dystrybucja S.A.
– miejsce przyłączenia proj. oświetlenia wg
warunków przyłączenia nr 19-DO/WP/04005

SO
proj. szafka oświetleniowa

zakres opracowania

Legenda:
z – symbol przynależności do działki

5/3 1/2 4/3 3/3 2/3 1/3 1.1/3 1.2/3 1/1

Owocowa Cedrowa Dereniowa Kalinowa Jałowcowa Głębowa

2xΦ75/12m
2xΦ75/10m
Φ110/12m dzielona
Φ110/22m dzielona
Φ160/22m dzielona
Φ160/12m dzielona
2xΦ75/12m z zacisk
4xΦ75/10m
osw

województwo łódzkie powiat pabianicki Id.jedn. ewid. 100802_1 Miasto Pabianice Id.obrębu ewid. 100802_1.0001 obręb P–1 część działek 40/4, 44/4, 45/6, 72/10 73/48, 74/7 ul. Cedrowa, Kalinowa, Jałowcowa Id.: GK.6641.1847.2018	**Mapa do celów projektowych** **Skala 1:500** Arkusz 3/3 Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej Miasta Pabianice sekcje nr 6.161.32.17.2.4, 6.161.32.17.4.2, 6.161.32.17.4.4, 6.161.32.18.3.1, 6.161.32.18.3.3, danych SIT, wywiadu w terenie oraz pomiaru z czerwca 2018 r. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 pas 6 Układ wysokości – Kronsztadt 60 Mapę opracowano bez ustalenia obciążeń z tytułu służebności gruntowej
PRACE TERENOWE WYKONAŁ GEOMETRA USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Piotr Woźny 95–200 Pabianice ul. Boczyńskiego 46 Piotr Woźny GEODETA Michał Żaczek nr upr. 22665 Żaczek Pabianice, dn. 15.06.2018 r.	

szkic orientacji

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PABIANICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1008.2018.2566
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2018 -08- 29 z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Edyta Palińska GEODETA

potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem

Jakub Wróblewski
data i podpis

LEGENDA

- PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA – SŁUP KOMPOZYTOWY, WYS. 7m, wysięgnik 1m, nachylenie 0° oprawa LED 31W
- PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA – SŁUP KOMPOZYTOWY, WYS. 7m, wysięgnik 1m, nachylenie 0° oprawa LED 44W
- osw — PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIA – KABLE UKŁADANE W RURZE OSŁONOWEJ Φ75mm/450N
- PROJ. RURY OSŁONOWE UKŁADANE PRZECISKIEM
- PROJ. SZAFA OŚWIETLENIOWA
- PROJ. UZIOM PIONOWY – POGRĄŻANY
- OZNACZENIE DZIAŁKI OBJĘTEJ INWESTYCJĄ

LEGENDA

1. Z UWAGI NA LICZNE UZBROJENIE TERENU ORAZ PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ RÓWNOLEGLE DO KABLI nn PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
2. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚCI UKŁADANYCH LINII KABLOWYCH DO ISTN. UZBROJENIA TERENU ZG. Z NORMĄ N SEP-E-004.
3. Z UWAGI NA LICZNE WJAZDY, PARKUJĄCE NA POBOCZU POJAZDY ORAZ DYNAMICZNY ROZWÓJ TERENÓW OBJĘTYCH INWESTYCJĄ (NOWE WJAZDY, UTWARDZENIA) KABEL UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ HDPE Φ75mm/450N.
4. PO WYKONANIU OŚWIETLENIA PRZEPROWADZIĆ POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA MOCY BIERNEJ. W PRZYPADKU GDY tgφ>0,4 (cosφ<0,93) NALEŻY DOBRAĆ I ZAMONTOWAĆ W SZAFIE OŚWIETLENIOWEJ DŁAWIKI KOMPENSACYJNE.

STANLUKS

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620 tel. stacj./fax 61 221 70 14
NIP: 7661885890 REGON: 381980641
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	**Miasto Pabianice** ul.Zamkowa 16; 95-200 Pabianice				
Nazwa inwestycji	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach				
Lokalizacja inwestycji	Pabianice, obręb 1, dz. nr ew.: 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7				
Treść rysunku	**Projekt zagospodarowania terenu. Oświetlenie uliczne. Ark. 3**				
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy				
Branża	Elektryczna			DATA	NR RYS.
Projektował	Jakub Wróblewski 31/19	WKP/0255/POOE/15 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		07.11.2019	E-1.3
Opracował	Tomasz Hibner	WKP/0212/POOE/19 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych			
Opracował				SKALA	
Sprawdził				1:500	