



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 18.01.2021 roku

ZPK.271.16.2020

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania przetargowego pn: „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach - zaprojektuj i wybuduj*”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (*t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843*), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie:

W udostępnionej dokumentacji opis podłogi sportowej w PFU jest zaznaczony jako podłoga elastyczna z nawierzchnią o grubości min. 7,5 mm. Natomiast rysunek przedstawia konstrukcję z nawierzchnią 4 mm. Jest to spora rozbieżność. Ponadto Zamawiający nie wskazuje, jakiej grubości warstwę użytkową winna posiadać oczekiwana nawierzchnia sportowa. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa winna posiadać grubość całkowitą minimum 7,5 mm.
2. Proszę o wskazanie, czy nawierzchnia powinna posiadać warstwę użytkową o grubości minimum 2 mm, dla zapewnienia trwałości przy nacisku punktowym oraz zwiększonej odporności jej na wgniecenia.
3. Jednym z zasadniczych przeznaczeń sali, będzie jej wykorzystanie jako boiska do realizacji podstaw programowych nauczania z przedmiotu wychowanie fizyczne z zakresu dyscyplin sportu siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Nie wdrażając się w szczegóły, zauważyć trzeba, że aktualnie obowiązująca podstawa programowa, określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania [...] obejmuje między innymi umiejętności ucznia do wykonywania i stosowania w grze technicznych i taktycznych elementów gier: koszykówki, piłki ręcznej i siatkówce, a także uczestnictwo w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik. W związku z faktem, że w planowanej hali będą realizować zajęcia i rozgrywały zawody kluby sportowe oraz biorąc pod uwagę, że obowiązkiem zamawiającego, jako organu prowadzącego szkołę, jest w szczególności wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładjzna sportowa posiadała minimum certyfikaty związków sportowych FIBA (koszykówka), FIVB (siatkówka) IHF lub EHF (piłka ręczna)?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia sportowa winna posiadać grubość całkowitą minimum 7,5 mm. (może być grubsza). (Rysunek w PFU miał charakter poglądowy ukazujący sposób ułożenia całej nawierzchni).
- Ad. 2. Zamawiający uszczegóławia dodatkowo, że nawierzchnia powinna posiadać warstwę użytkową o grubości minimum 2 mm, (może być grubsza), m.in. ze względu na konieczność odporności na użytkowanie na niej urządzenia jeżdżącego czyszczącego np. klej stosowany w piłce ręcznej.
- Ad. 3. Tak, zamawiający określił w PFU, że wszelkie elementy, w tym także nawierzchnia powinna spełniać wymogi związków sportowych, tym samym teraz uszczegóławia, że nawierzchnia sportowa powinna spełniać wymogi (posiadać certyfikaty) co najmniej następujących związków sportowych FIBA (koszykówka), FIVB (siatkówka) IHF lub EHF (piłka ręczna). Te dyscypliny będą bowiem najczęściej uprawiane w projektowanej hali, jak również istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności rozgrywania seniorskich meczów ligowych PZKosz (drużyna koszykarek jest obecnie w I lidze, a koszykarzy w II lidze) czy też ZPRP (drużyna piłkarzy ręcznych jest obecnie w II lidze).

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz