

Miasto Pabianice
Ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/264/20 Rady Miasta Pabianic z dnia 17.11.2020r.
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- Umowy z Gminą Miejską Pabianice na dzierżawę kanalizacji deszczowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, ustala warunki przyłączenia:

I PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ

1. W rejonie posesji położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 41 (Proj. Hala Sport.) (dz. nr 432/5, 432/6, 432/7 obręb P-12) obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
2. W działce 432/7 w kierunku działki 432/8 został zaprojektowany rów odwadniający otwarty do którego można włączyć planowaną instalację odwadniającą (po jego wybudowaniu).
3. ~~Włączenie do sieci należy wykonać poprzez istniejący trójnik / istniejący odgałęzienie Ø / montaż przyłącza siodłowego na kanale / istniejącą studnię / wybudowanie studni Ø~~
4. Na instalacji na terenie posesji w odległości maks. 10m od linii regulacyjnej należy zlokalizować studnię Ø 1,0 – 1,2m, zasyfonowaną z osadnikiem.
5. Maksymalna ilość wody opadowej 12,0 l/s.
6. Do budowy przyłącza można zastosować rury PVC o jednolitych ściankach (nie stosować rur ze spienionego PVC) o klasie sztywności min SN8, rury kamionkowe glazurowane od wewnątrz, rury GRP, rury żeliwne, rury PEHD. We wszystkich rodzajach rur muszą występować złącza szczelne (uszczelki, zgrzewy).
7. Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać normy określone w stosownych przepisach.

II POZOSTAŁE WSKAZÓWKI I ZALECENIA:

1. Warunki zasilania ważne są 2 lata.
2. Wszelkie zmiany wymagają wydania nowych warunków.
3. W odniesieniu do stosowanych materiałów należy zapewnić zgodność z wymogami Ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do niej.
4. Przyłącza wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
5. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza, Inwestor zobowiązany jest wykonać plan sytuacyjny przyłącza. Plan można złożyć do ZWiK Sp z o.o. w celu weryfikacji jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia. Ta wcześniejsza weryfikacja ułatwi i przyspieszy proces budowy przyłącza.
6. Inwestor powiadamia ZWiK Sp. z o.o., najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia robót, poprzez złożenie do Działu Technicznego „Zgłoszenia gotowości włączenia do sieci”.
7. Włączenie przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej nastąpi po:
 - zweryfikowaniu przez przedstawiciela ZWiK Sp z o.o. planu sytuacyjnego przyłącza pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia (chyba że zostanie to wykonane wcześniej zgodnie z zapisami punktu 4),
 - stwierdzeniu zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym,