



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 10.03.2021 r.

ZP.271.2.2021

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach - zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie*”

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia.

Wskazana modyfikacja polega na uszczegółowieniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu dokumentu pn. *Charakterystyka energetyczna budynku* oraz poniższych informacji.

Zgodnie z zawartymi w końcowej części dokumentu wnioskami, Wykonawca kalkulując cenę ofertą winien uwzględnić n/w wytyczne:

1. Zaopatrzenie projektowanego budynku hali sportowej w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego do układu wentylacji mechanicznej nastąpi za pośrednictwem węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłej oraz elektrycznej powietrznej pompy ciepła. Nakładów na realizację tego elementu inwestycji Wykonawca nie powinien uwzględniać w wycenie ofertowej. Koszty będą leżały po stronie dostawcy ciepła – Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pabianicach.
2. Zbilansowanie zasilania obiektu projektowanej hali sportowej w energię elektryczną zarówno na potrzeby zasilania pompy ciepła jak i układu technologii węzła cieplnego oraz innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem hali sportowej winno nastąpić z wykorzystaniem instalacji paneli fotowoltaicznych. Zamawiający sugeruje (nie nakazuje) wykorzystanie informacji zawartych w udostępnianym dokumencie, z zastrzeżeniem iż ostateczna decyzja w zakresie zapewnienia zasilania projektowanego budynku w energię elektryczną w tym udziału OZE – przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących przepisów (WT 2021) z bezwzględną realizacją wytycznych w punkcie 1 – należy do Wykonawcy. Koszty realizacji przyjętego rozwiązania w omawianym w tym punkcie zakresu winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.
3. Koszty realizacji wszystkich instalacji wewnętrznych, obsługujących w/w media winny być uwzględnione w wycenie Wykonawcy.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz