

WYJAŚNIENIA

do zaproszenia do składania ofert na usługę pn: „**Wykonanie instalacji klimatyzacji II piętra na ul. Św. Jana 10 w Pabianicach**”

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o nw. dane:

1) powierzchnia pomieszczeń objętych zamówieniem oraz liczba osób w nich pracujących:

Lp.	Powierzchnia pomieszczenia w m ²	Ilość osób w pomieszczeniu
1	22,20	3
2	39,24	4
3	33,10	1
4	49,08	5
5	28,15	3
6	32,46	3
7	19,32	4
8	19,78	4
9	6,67	0 - serwerownia

2) okna pomieszczeń usytuowane są od strony południowozachodniej;

3) wysokość pomieszczeń wynosi 2,80 m.

PREZYDENT MIASTA

/ – / Grzegorz Mackiewicz