



LEGENDA:

- zakres opracowania
- instalacja C.O. miedz - ZASILANIE
- instalacja C.O. miedz - POWROT
- C01 - pion instalacji C.O. - miedz 2xØ22 w górę
- C02 - pion instalacji C.O. - miedz 2xØ28 z dołu, 2xØ12 w górę
- C03 - pion instalacji C.O. - miedz 2xØ22 z dołu
- C04 - pion instalacji C.O. - miedz 2xØ28 z dołu, 2xØ22 w górę

Linia cienką zaznaczono istniejące piony do przebudowy  
Istniejące piony instalacji centralnego ogrzewania do pozostawienia przebudować wraz ze schowaniem w brzdach ściennych po zaizolowaniu.  
Wszystkie istniejące grzejniki oraz poziomy instalacyjne w zakresie opracowania przewidziano do demontażu.  
Wielkości elementów grzewczych dobrano dla temperatur 75/55°C - zasilanie z istniejącej kotłowni na gaz ziemny  
Zobowiązuje się wykonać instalacji centralnego ogrzewania do przeliczenia mocy elementów grzewczych w przypadku zmiany technologii lub parametrów pracy instalacji.

Remont oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku zloż. w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 (dz. nr 173/21)		
INWESTOR: Gmina Miejska Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice		
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Rys. nr 3	Skala: 1:100
Projektant:		Data oprac. grudzień 2015