

UWAGA

W pomieszczeniach nr 02 i 04 wyłączniki i gniazda wtykowe na wys. 1.5m od podłogi.

A – oprawa nastropowa led 30W

B - oprawa nastropowa led 13W

Aw oprawa oświetlenia awaryjnego led 3W

Przewody:
- gniazda wtykowe przewód płaski 3x2.5mm² 750V
- oświetlenie przewód płaski 3(4)x1.5mm² 750V

Przewody w pomieszczeniach układać w tynku.
Osprzęt podtynkowy, w łazienkach szczelny.
W puszkach połączenia na zaciskach izolacyjnych.

„A R C H I - P R O J E K T"
95–054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ; e–mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189

TYTUŁ RYSUNKU	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU**	NR RYSUNKU 2E
FAZA PROJEKTU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY	
WYKONAŁ: SPRAWDZIŁ:	mgr inż. STANISŁAW LEWANDOWSKI Upr. Nr St–138/73	
INWESTOR ADRES	GMINA MIEJSKA PABIANICE 95–200 PABIANICE UL. ZAMKOWA 16	
TEMAT PROJEKTU	Remont oraz przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku zlokalizowanym w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31	DATA WYKONANIA 12.2015
ADRES OBIEKTU	95–200 PABIANICE UL. PARTYZANCKA 31	SKALA 1:100