



PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 21.09.2021 r.

ZP.271.8.2021

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt. „Przebudowa 6 przejść dla pieszych”*

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej zapytanie Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pytanie:**

*„W związku z w/w/ postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Pytania dotyczą przejść dla pieszych:*

*Przejście Moniuszki / Sienkiewcza*

- 1. Które przejścia należy uznać za „niebezpieczne” i malować je w kolorze biało – czerwonym, a które zwykłe – białe?*
- 2. Ile rzędów płytek żółtych z wypustkami należy zastosować?*
- 3. Czy w zaznaczonym zakresie przewiduje się wymianę wszystkich krawężników drogowych?*
- 4. Jaki zakres wymiany nawierzchni bitumicznej (ile m<sup>2</sup>) zakłada zamawiający?*

*Przejście Moniuszki / Tkacka*

- 1. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót brukarskich – czy sytuacyjnie należy odtworzyć istniejący zakres, czy zlikwidować fragmenty trawników, zakryć nawierzchnię?*
- 2. Przejścia białe i czerwone – czy zachować istniejące kolory pasów ?*

*Przejście Moniuszki Wyszyńskiego Targowa:*

- 1. Czy wymaga się wymiany włączów studzienek teletechnicznych na nowe?*
- 2. Jaki zakres wymiany nawierzchni bitumicznej (ile m<sup>2</sup>) zakłada zamawiający?*

### *Przejście Świetlickiego / Waltera Janke / Bugaj*

1. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót brukarskich – czy sytuacyjnie należy odtworzyć istniejący zakres, czy zlikwidować fragmenty trawników, zakryć nawierzchnią?
2. Jaki zakres wymiany nawierzchni bitumicznej (ile m<sup>2</sup>) zakłada zamawiający?
3. Czy wymaga się wymiany włazów studzienek teletechnicznych na nowe?

### *Przejście Waltera Janke 8*

1. W miejscu wskazanym do ustawienia latarni oświetleniowej (po stronie obiektu handlowego) jest drzewo, czy to drzewo należy wyciąć?
2. Nawierzchnia antypoślizgowa – jak długie odcinki przewidziano i w jakim kolorze?
3. Przejście dla pieszych – malowanie w kolorze białym czy biało czerwone?

### *Przejście Waltera Janke 50*

1. Nawierzchnia antypoślizgowa – jak długie odcinki przewidziano i w jakim kolorze?
2. Jaki zakres wymiany nawierzchni bitumicznej (ile m<sup>2</sup>) zakłada zamawiający?"

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

#### **Lokalizacja Moniuszki / Sienkiewicza**

Ad. 1. Każde przejście dla pieszych, które istnieje we wskazanej lokalizacji jest uznane za niebezpieczne.

Ad. 2. Na każdym dojeździe do przejść dla pieszych po jednym rzędzie.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni na powierzchni 400 m<sup>2</sup>. Ostateczna ilość powierzchni do wymiany zostanie ustalona w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

#### **Lokalizacja Moniuszki / Tkacka**

Ad. 1. Zaplanowane jest utwardzenie kostką betonową istniejących fragmentów trawników.

Ad. 2. Wszystkie przejścia biało-czerwone.

#### **Lokalizacja Moniuszki - Wyszyńskiego - Targowa**

Ad. 1. Wymaga się wymiany włazów studzienek teletechnicznych tylko tych, które są uszkodzone.

Ad. 2. Przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni na powierzchni 750 m<sup>2</sup>. Ostateczna ilość powierzchni do wymiany zostanie ustalona w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

#### **Lokalizacja Świetlickiego / Waltera Janke / Bugaj**

Ad. 1. Zaplanowane jest utwardzenie kostką betonową istniejących fragmentów trawników.

Ad. 2. Przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni na powierzchni 1720 m<sup>2</sup>. Ostateczna ilość powierzchni do wymiany zostanie ustalona w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Ad. 3. Wymaga się wymiany włączów studzienek teletechnicznych tylko tych, które są uszkodzone.

### **Lokalizacja Waltera Janke 8**

Ad. 1. Drzewo nie jest zaplanowane do wycinki. Wskazane miejsce należy traktować orientacyjnie.

Latarnia musi być zaprojektowana w taki sposób, aby pełniła swoją funkcję. Dopuszcza się wykonywanie pielęgnacji drzew, które swoją koroną mogą utrudniać oświetlenie przejść i dojść do przejść dla pieszych.

Ad. 2. Wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości 20-25 m (w zależności od warunków lokalnych) na dojazdach z obu stron przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym.

Ad. 3. W kolorze biało - czerwonym.

### **Lokalizacja Waltera Janke 50**

Ad. 1. Wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości 20-25 m (w zależności od warunków lokalnych) na dojazdach z obu stron przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym.

Ad. 2. Przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni na powierzchni 1250 m<sup>2</sup>. Ostateczna ilość powierzchni do wymiany zostanie ustalona w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Prezydent Miasta Pabianice  
/-/Grzegorz Mackiewicz