

Pabianice, dn. 11.08.2021r.

L.dz. RE8/RM/ŁT/p. 006523/w...../2021 *016480*

Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Dotyczy: wydania warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź odpowiadając na Państwa pismo znak IE.7011.1.2021 dotyczącego zasilania oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w sześciu lokalizacjach ze słupów linii n/N i oświetlenia drogowego, podaje warunki jakie w tym celu należy spełnić:

1. Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych w lokalizacji:
 - skrzyżowanie Moniuszki/Tkacka - planowana budowa 8 latarni o łącznej mocy około 800W
 - skrzyżowanie Moniuszki/Sienkiewicza - planowana budowa 4 latarni o łącznej mocy około 400W
 - skrzyżowanie Moniuszki/Targowa/Wyszyńskiego - planowana budowa 8 latarni o łącznej mocy około 800W
 - przejście dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 - planowana budowa 2 latarni o łącznej mocy około 200W
 - skrzyżowanie Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj - planowana budowa 8 latarni o łącznej mocy około 800W
 - przejście dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 - planowana budowa 2 latarni o łącznej mocy około 200W
2. Wykonać skrócony projekt, w którym zostanie wskazany sposób wprowadzenia i podłączenia instalacji zasilającej oświetlenie przejścia dla pieszych, projekt należy przedstawić do uzgodnienia do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
3. Do projektu dołączyć obliczenie bilansu mocy na projektowanym obwodzie .
4. Doświetlenie przejścia dla pieszych z linii n/N - system ochrony przyłącza wykonać w układzie TN-C stosując wyłącznik różnicowo prądowy. Wartość prądu różnicowego 30mA. Na sieci zainstalować bezpiecznikowe złącze oświetleniowe „BZO” z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem. Zainstalować dodatkowo ogranicznik przepięciowy zabezpieczający nowoprojektowane oświetlenie przejść przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Przed rozpoczęciem prac należy ustalić harmonogram prac z Wydziałem Oświetlenia Ulic w Pabianicach.
5. Prace w pobliżu urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy prowadzić pod nadzorem upoważnionych pracowników Wydziału Oświetlenia Ulic w Pabianicach. Prace prowadzić w taki sposób, aby zachować ciągłość zasilania odbiorców energii elektrycznej.

6. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji Inwestora.
7. Obowiązkiem właściciela przyłączanych urządzeń jest utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym. W razie ich złego stanu technicznego zagrażającego bezpieczeństwu, PGE Dystrybucja S.A. ma prawo odłączyć zasilanie przyłączonych urządzeń.
8. Projektowane urządzenia mogą być załączone do pracy dopiero po odbiorze przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Wydział Oświetlenia Ulic i udokumentowaniu protokołem załączenia.
9. Termin ważności warunków zasilania 24-y miesiące od daty wydania.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Adam Kudliński