



Zarząd: +48 42-22-59-166
fax: +48 42-22-59-170
Wydział sieci: +48 42-22-59-190
Biuro Obsługi Klienta: +48 42-22-59-160
Całodobowy telefon alarmowy: 994
e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl www.zwik.pabianice.pl

Załącznik do koncepcji uw-arch nr. 4

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
95-200 Pabianice ul. Warzywna 3
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Sródmieście
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389
Wysokość kapitału zakładowego: 117 420 000,00 zł
NIP: 731-193-78-82 Regon: 100203668

Pabianice 07.10.2021

Pan Dawid Bandzierz

Ul. Wschodnia 12

95-200 Pabianice

TS/703/69/1229/2021

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie sprawności hydrantów p.poż. informujemy, że wskazane hydranty są sprawne, a ich parametry opisane są na załączonych kartach kontroli.

Sprawę prowadzi:
Piotr Kroczyński
Tel. 42 2259451

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

inż. Joanna Fuks

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

dr inż. Dawid Bandzierz

UPRAWNIENIA NIDOWLANE

LOD/3009/2015/17

do projektowania i nadzoru nad budownictwem
bez ograniczeń w zakresie budownictwa
instalacji i urządzeń

Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : ul. ŚEMPOŁOWSKA 5GPS : BRAK ZHYZEGUTyp : HPP PODZIEMNY

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : SIPRAWACzęść podziemna : SIPRAWNAOznakowanie : NH BUDYNKUSprawdzono działanie – uwagi : —Ciśnienie statyczne : 0,43Ciśnienie dynamiczne : 0,33Wydajność : 12,97 dm³/sPabianice, dnia : 6-10-202112.10.2021
Podpis pracownikaZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMdr inż. Dawid Bandzierz
UPRAWNIENIA WYDANEdo projektowania i nadzoru nad budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie:
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : ul. SEMPOŁOWSKA 3

GPS : BRAK ZASIĘGU

Typ : H1D1D PODZIEMNY

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : SPRAWNA

Część podziemna : SPRAWNA

Oznakowanie : NH BUDYNKU

Sprawdzono działanie – uwagi :

Ciśnienie statyczne : 0,43 MPa

Ciśnienie dynamiczne : 0,34 MPa

Wydajność : 13,10 dm³/s

Pabianice, dnia : 6-10-2021

Robert Kowalski
Podpis pracownika

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dr inż. Dariusz Sandzierski
UPRZĄDZONY PRACOWNIK
LGB 17
do projektowania, wykonania i nadzoru nad
bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń
instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych,
wodociągów i kanalizacji