



Zarząd: +48 42-22-59-166  
fax: +48 42-22-59-170  
Wydział sieci: +48 42-22-59-190  
Biuro Obsługi Klienta: +48 42-22-59-160  
Całodobowy telefon alarmowy: 994  
e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl www.zwik.pabianice.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  
95-200 Pabianice ul. Warzywna 3  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389  
Wysokość kapitału zakładowego: 117 420 000,00 zł  
NIP: 731-193-78-82 Regon: 100203668

Pabianice 07.10.2021

**Pan Dawid Bandzierz**

**Ul. Wschodnia 12**

**95-200 Pabianice**

TS/703/69/1229/2021

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie sprawności hydrantów p.poż. informujemy, że wskazane hydranty są sprawne, a ich parametry opisane są na załączonych kartach kontroli.

Sprawę prowadzi:  
Piotr Kroczyński  
Tel. 42 2259451

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

*inż. Joanna Fuks*

## Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : ul. SEMPOŁOWSKA 5

GPS : BRAK ZH59EGV

Typ : HPP PODZIEMNY

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : SPRAWNA

Część podziemna : SPRAWNA

Oznakowanie : NA BUDYNKU

Sprawdzono działanie – uwagi : —

Ciśnienie statyczne : 0,43

Ciśnienie dynamiczne : 0,33

Wydajność : 12,37 dm<sup>3</sup>/s

Pabianice, dnia : 6-10-2021

1201/2021  
Podpis pracownika

# Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : ul. SEMPOŁOWSKA 3

GPS : BRAK ZASIĘGU

Typ : H10P PODZIEMNY

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : SPRAWNA

Część podziemna : SPRAWNA

Oznakowanie : NH BUDYNKU

Sprawdzono działanie – uwagi :                     

Ciśnienie statyczne : 0,43 MPa

Ciśnienie dynamiczne : 0,34 MPa

Wydajność : 13,10 dm<sup>3</sup>/s

Pabianice, dnia : 6-10-2021

Robert Kosiński

Podpis pracownika