

Urząd Miejski w Pabianicach
Ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice



Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/264/20 Rady Miasta Pabianic z dnia 17.11.2020r.
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ustala warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej :

I PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Zasilanie terenu położonego w **Pabianicach przy ul. Stary Rynek (dz. nr 25/5 obręb P-13)** wykonać z istniejącego/projektowanego wodociągu Ø 160 PE-HD, znajdującego się w ul. Stary Rynek (na dz. nr 25/2) – po wschodniej stronie.
2. Przyłącze wykonać z rury PEHD PN10 o średnicy 63mm dla instalacji wodociągowych. Trasę przyłącza przewidzieć wzdłuż południowej strony (w terenie o rozbieralnej nawierzchni) do wysokości projektowanej fontanny. Od zakończenia wykonać odgałęzienie w kierunku placu i zakończyć studnią wodomierzową.
3. Włączenie do sieci wykonać poprzez ~~wstawienie trójnika /~~ montaż nawiertu.
4. Zasuwę odcinającą przyłącze zamontować przy nawiercie oraz na odgałęzieniu w kierunku placu. / m przed ogrodzeniem /
5. Wodomierz główny zamontować w studni wodomierzowej, zlokalizowanej w południowo zachodnim narożniku placu.
6. Studnia wodomierzowa powinna spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz.690) „W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, zgodnie z zapisami § 117.
7. Zestaw wodomierzowy, wyposażony w zawory grzybkowe, zainstalować na szynie montażowej przymocowanej trwale do podłoża, z zachowaniem odległości zgodnie z normą PN-EN 14154-1
8. Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy, zgodnie z normą PN-EN 1717 z 2003r.
9. Maksymalna ilość dostarczanej wody:

Dla celów sanitarnych i podlewania zieleni. m3/dobę	1,75- l/s
Dla celów usługowych / produkcyjnych m3/dobę l/s
Dla celów p.poż.	 l/s

10. Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. powyżej 4 l/s wymaga zainstalowanie odrębnego wodomierza głównego.
11. ~~Lokalne źródło wody nie może być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu.~~
12. ~~W przypadku budowy nowego przyłącza, istniejące przyłącze od strony dz. nr należy trwale zlikwidować łącznie z demontażem nawiertu.~~

II PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. W rejonie posesji położonej w **Pabianicach przy ul. Stary Rynek (dz. nr 25/5 obręb P-13)** obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej / ogólnospławnej.
2. W ul. Stary Rynek (dz. nr 25/5 obręb P-13) istnieje / ~~projektowany jest~~ kanał sanitarny Ø 200 PVC – po południowej stronie.
3. W ul. Stary Rynek (dz. nr 25/5 obręb P-13) istnieje / ~~projektowany jest~~ kanał sanitarny Ø 500 kamionkowy wzmocniony rękawem – po zachodniej stronie.
4. Włączenie do sieci należy wykonać poprzez ~~istniejący trójnik / istniejące odgałęzienie~~ Ø 160 PVC – zakończone studnią rewizyjną / ~~montaż przyłącza siodłowego na kanale- / istniejącą studnię / wybudowanie studni Ø~~
5. Na przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji w odległości max. 10m od krawężnika należy zlokalizować studnię rewizyjną Ø 1,0 – 1,2m.
6. ~~Na instalacji odprowadzającej wody opadowe na terenie posesji w odległości max. 10m od linii regulacyjnej należy zlokalizować studnię Ø 1,0 – 1,2m, zasysioną z osadnikiem.~~
7. ~~Od w/w studni na instalacji wód deszczowych wykonać odcinek przyszłego przyłącza kanalizacji deszczowej wyprowadzonego do linii regulacyjnej nieruchomości (na głębokości ok. 2,0m) i zakorkowanego. Do czasu funkcjonowania systemu ogólnospławnego przyłącze deszczowe zakorkować również od strony studni, a studnię tymczasowo połączyć ze studnią na przyłączy kanalizacji sanitarnej. Na instalacji kanalizacji deszczowej zamontować zawór regulacyjny ustawiony na przepływ określony w punkcie 7.~~
8. Maksymalna ilość ścieków:

Bytowych m3/dobę	0,7-l/s
Przemysłowe m3/dobę l/s
Wody opadowe	----- l/s

9. Przyłącze wykonać z rur o średnicy nominalnej 150mm. Do budowy przyłącza kanalizacyjnego można zastosować rury PVC o jednolitych ściankach (nie stosować rur ze spienionego PVC) o klasie sztywności min SN8, rury kamionkowe glazurowane od wewnątrz, rury GRP, rury żeliwne, rury PEHD. We wszystkich rodzajach rur muszą występować złącza szczelne (uszczelki, zgrzewy).
10. Ilości powstałych ścieków, określana będzie na podstawie wodomierza głównego / ~~urządzenia pomiarowego / wodomierza na instalacji z własnego ujęcia wody.~~
11. Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miejskiej Pabianice.
12. Na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej sugeruje się montaż klapy zwrotnej/ ~~należy zamontować klapę zwrotną, w celu zabezpieczenia przed cofnięciem się ścieków .~~
13. ~~Istniejące szambo / Istniejące przyłącze od strony dz. nr należy trwale zlikwidować.~~

III POZOSTAŁE WSKAZÓWKI I ZALECENIA:

1. Warunki zasilania ważne są 2 lata.
2. Wszelkie zmiany, w tym celu poboru i ilości wody lub ścieków, wymagają wydania nowych warunków.
3. W odniesieniu do stosowanych materiałów należy zapewnić zgodność z wymogami Ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do niej.
4. Przyłącza wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
5. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza, Inwestor zobowiązany jest wykonać plan sytuacyjny przyłącza, sporządzony zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice. Plan można złożyć do ZWiK Sp z o.o. w celu weryfikacji jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia. Ta wcześniejsza weryfikacja ułatwi i przyspieszy proces budowy przyłącza.

6. Inwestor powiadamia ZWiK Sp. z o.o., najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia robót, poprzez złożenie do Działu Technicznego „Zgłoszenia gotowości włączenia do sieci”. Równolegle Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
7. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej nastąpi po:
 - zweryfikowaniu przez przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o. planu sytuacyjnego przyłącza pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia (chyba że zostanie to wykonane wcześniej zgodnie z zapisami punktu 5),
 - stwierdzeniu zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym,
 - przekazaniu ZWiK Sp. z o.o. inwentaryzacji geodezyjnej lub oświadczenie uprawnionego geodety o wykonaniu takiej inwentaryzacji. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie <https://zwik.pabianice.pl/dla-klienta-2/budowa-przylacza/>
 - zamontowaniu wodomierza (wodomierzy) głównego i/lub wodomierza na ujęciu własnym
 - podpisaniu protokołu odbioru przyłącza z inwestorem.
 - podpisaniu umowy na świadczenie usług.
8. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez wstawienie trójnika oraz włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonuje wykonawca przyłącza pod nadzorem przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o.
9. Połączenie nawiertu zainstalowanego przez wykonawcę z siecią wodociagową wykonuje ZWiK Sp. z o.o.
10. Informacje o sieci można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. tel. 42-22-59-190
11. Dla rozliczenia wody zużytej bezpowrotnie (np. dla potrzeb podlewania zieleni), można wystąpić o odrębne warunki do Biura Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Siekiera
tel: 42 225 91 90

PREZES ZARZADU

mgr inż. Rafał Kunka