



Europejska Gmina
Europejskie Miasto

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

Pabianice, dnia 18 listopada 2022 r.

ITK.7021.1.31.2022

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dot. odpowiedzi na pytania do postępowania nr ITK.7021.1.31.2022 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na czyszczenie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej w Pabianicach wraz z wywozem i utylizacją odpadów

Zamawiający – Miasto Pabianice, przekazuje poniżej zapytanie Wykonawcy do treści zaproszenia do składania ofert w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na oczyszczenie separatorów w Pabianicach, bardzo proszę o podanie pojemności lub konkretnych modeli urządzeń. Podane dane nie są wystarczające do oszacowania pojemności, co uniemożliwia przygotowanie wyceny. Proszę również o informację kiedy separatory były ostatni raz czyszczone. Ponadto informuję, iż usługi związane z czyszczeniem urządzeń kanalizacyjnych, do których należą również separatory, opodatkowane są stawką 8% VAT. Proszę o informację, jaką stawkę należy zastosować wypełniając formularz ofertowy.

Odpowiedź:


Podmiotem odpowiedzialnym za wskazanie właściwej stawki VAT jest Wykonawca. **Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert**, w taki sposób, iż nie wskazuje stawki VAT. Winien ją wskazać Wykonawca.

Dla uchylenia wątpliwości, Zamawiający informuje, iż oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą porównywane i oceniane według kwot brutto.

Przybliżona pojemność separatorów oraz czas ostatniego czyszczenia to:

- Zadanie nr 1 ul. Bugaj 67 działki PSM – separator PSW 600S, \varnothing 2000 ok. 1,0³, osadnik \varnothing 2000 ok. 4,5 m³ - brak czyszczenia w ostatnim czasie z powodu podtopionego wylotu kd.
- Zadanie nr 2 ul. Jutrzkowicka MOSIR – separator \varnothing 2500 ok. 5.0 m³ - osadnik zawieszin - brak czyszczenia w ostatnim czasie z powodu podtopienia wylotu kd.
- Zadania nr 3 ul. Świetlickiego składająca się z 5 komór – separator substancji olejowych \varnothing 1000 pojemność 4.8 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,0 m³, separator

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, <http://www.um.pabianice.pl>



PREZYDENT MIASTA PABIANIC

substancji olejowych \varnothing 1400 ok. 5,5 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,6 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,8 – brak czyszczenia w ostatnim czasie z powodu podtopionego wylotu kd.

- Zadanie nr 4 park Słowackiego 2 komory – osadnik \varnothing 2000 ok. 2,0 m³, separator \varnothing 1500 ok 1.0 m³ - ostatnie czyszczenie rok temu
- Zadanie nr 5 ul. Roweckiego od ul. Bugaj 2 komory –separator \varnothing 2500 ok. 1.5 m³, osadnik \varnothing 2500 ok 5 m³ - ostanie czyszczenie rok temu
- Zadanie nr 6 ul. Roweckiego od ul. Kilińskiego 2 komory – osadnik \varnothing 2000 ok. 2,0 m³, separator \varnothing 1500 ok. 7,5 m³ -ostatnie czyszczenie rok temu

Zamawiający – Miasto Pabianice – w związku z udzieloną odpowiedzią, **dokонуje modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert** w sposób przedstawiony poniżej:

W treści zaproszenia do składania ofert pkt 7 [Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert] otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać **do godz. 12:00 dnia 24.11.2022 r.** w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach (95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16), lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie podpisanej elektronicznie oferty na adres skrytki ePUAP: /1311aholak/skrytka

Oferty zostaną otwarte w dniu **24.11.2022 r. o godz. 12:30** w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, pokój 23

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej <https://bip.um.pabianice.pl/>”.

Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta Pabianic

/-/ Marcin Chmielewski
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji