



PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC



*dr. P. W. Stouček*

*7.03.2023*  
**Pabianice**

Europejska Gmina  
Europejskie Miasto

Pabianice, 15.02.2023 r.

EKS.2.0003.2023

**Pan**

**Krzysztof Rąkowski**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**w Pabianicach**

Odpowiadając na interpelację Radnego, Pana Włodzimierza Stanka w sprawie zbyt niskich temperatur w salach gimnastycznych pabianickich szkół, które poddane były kompleksowej termomodernizacji, informuję, że zgodnie z zawartą z konsorcjum firm Siemens sp. z o.o. i Siemens Finance sp. z o.o. umową, poziom komfortu cieplnego po modernizacji zostanie dostosowany do charakteru użytkowania poszczególnych pomieszczeń i jednocześnie nie będzie niższy od wskazanych temperatur. Wbrew twierdzeniom sformułowanym w interpelacji postanowienia umowy nie ustalają, że temperatura we wszystkich salach gimnastycznych i salach treningowych będzie na poziomie 16 stopni Celsjusza, lecz wskazują na konieczność zapewniania komfortu cieplnego dostosowanego do charakteru użytkowanych pomieszczeń, nie niższego niż 16 stopni Celsjusza. Oznacza to, że temperatura w salach ma być dostosowana do obowiązujących przepisów, jednak nawet w przypadku „komercyjnego” wykorzystywania nie może być niższa niż 16 ° C.

PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
*Grzegorz Mackiewicz*