

Legenda:

GWP[PS] Głowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy elewacji zewnętrznej obiektu

ZKP[PS] Zasilanie nN główne obiektu ze złącza pomiarowego projektowanego wg odrębnego opracowania projektowego. Lokalizacja proponowana–wymaga zatwierdzenia przez dostawcę energii elektrycznej.

OZ Słup oświetlenia zewnętrznego h=4m, aluminiowy kompletny z tabliczką bezpieczenikową, fundamentem, z oprawą oświetleniową LED 36W/4000lm/4000K

Projektowane zasilanie niskiego napięcia, główne "wlz" obiektu oraz oświetlenia zewnętrznego.

Rurarz ochronny kabli nN

Studnia kablowa wodoszczelna, rurarz ø110 dla przyłącza teletechnicznego

1.Kable układać w terenie zgodnie z normą N SEP–E–004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2. Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowane zgodnie z normą
PN–EN 12464–2 –Światło i oświetlenie–Oświetlenie miejsc pracy–Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
Drogi wyłącznie dla pieszych – natężenie oświetlenia 5lx, równomierność 0,25
Parkingi o średnim natężeniu ruchu – natężenie oświetlenia 10lx, równomierność 0,25
Plac zabaw/ siłownia zewnętrzna – natężenie oświetlenia 10lx, równomierność 0,25

M.P. projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W PABIANICACH Z PARKINGIEM DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DWÓCH AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI

adres: PABIANICE, UL. GRABOWA 41
DZ. 432/7, 432/6, 432/5, 432/3 OBR. P–12

Tytuł rysunku: *Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych*

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Leonard Stefański	FT–83861/101/84	
Opracował	–	–	

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
1:500 29.7x39.50[cm]	*11/2021*	PT	Inst. elektr."	-	E-0	- / -	27