

Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : *Strojecke*GPS : *X-5726359,80* *Y-6593837,40*Typ : *HPP podziemny*

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : *spreum*Część podziemna : *spreum*Oznakowanie : *ne ogrodzenie*Sprawdzono działanie – uwagi : *bez uwag*Ciśnienie statyczne : *0,47 MPa*Ciśnienie dynamiczne : *0,36 MPa*Wydajność : *13,48 dm³/s*Pabianice, dnia : *21.12.2022**Gudel*
Podpis pracownikaZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMZ WiK Spółka z o.o.
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI*mgr inż. Piotr Kroczyński*