

1145

Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : *ul. Zamkowa 7*GPS : *X- 5726425,825 Y- 6593877,418*Typ : *HPP podziemny*

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : *sprawa*Część podziemna : *sprawa*Oznakowanie : *na budynku*Sprawdzono działanie – uwagi : *bez uwag*Ciśnienie statyczne : *0,49 MPa*Ciśnienie dynamiczne : *0,27 MPa*Wydajność : *11,75 dm³/s*Pabianice, dnia : *21.12.2022**Gniedzi*
Podpis pracownikaZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM*Zwik*
ZWIK Spółka z o.o.
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI
mgr inż. Piotr Kroczyński