

## Karta kontroli hydrantów

Lokalizacja : ..... *Strejskie* .....GPS : *X - 5726359,80* ..... *Y - 6593837,40* .....Typ : ..... *HPP podziemny* .....

Opis stanu technicznego

Część nadziemna : ..... *sprezme* .....Część podziemna : ..... *sprezme* .....Oznakowanie : ..... *na ogrodzeniu* .....Sprawdzono działanie – uwagi : ..... *bez uwag* .....Ciśnienie statyczne : ..... *0,47 MPa* .....Ciśnienie dynamiczne : ..... *0,36 MPa* .....Wydajność : ..... *13,48 dm<sup>3</sup>/s* .....Pabianice, dnia : ..... *2.12.2022* .....

Podpis pracownika

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Michał Otomański

ZWiK Spółka z o.o.  
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI

mgr inż. Piotr Kroczyński