



Europejska Gmina
Europejskie Miasto

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

Pabianice, dnia 20 września 2023r.

ITK.7021.1.20.2023

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dot. odpowiedzi na pytania do postępowania nr ITK.7021.1.20.2023 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na czyszczenie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej w Pabianicach wraz z wywozem i utylizacją odpadów

Zamawiający – Miasto Pabianice, przekazuje poniżej zapytanie Wykonawcy do treści zaproszenia do składania ofert w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie pojemności n/w urządzeń, dotyczy ogłoszonego zadania: Konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe na sieci kanalizacji

Odpowiedź:

Przybliżona pojemność separatorów to:

- Zadanie nr 1 ul. Bugaj 67 działki PSM – separator PSW 600S, \varnothing 2000 ok. 1,0³, osadnik \varnothing 2000 ok. 4,5 m³
- Zadanie nr 2 ul. Jutrzkowicka MOSIR – separator \varnothing 2500 ok. 5.0 m³ - osadnik zawieszin
- Zadania nr 3 ul. Świetlickiego składająca się z 5 komór – separator substancji olejowych \varnothing 1000 pojemność 4.8 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,0 m³, separator substancji olejowych \varnothing 1400 ok. 5,5 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,6 m³, separator osadów \varnothing 1600 ok. 8,8 m³,
- Zadanie nr 4 park Słowackiego 2 komory – osadnik \varnothing 2000 ok. 2,0 m³, separator \varnothing 1500 ok 1.0 m³
- Zadanie nr 5 ul. Roweckiego od ul. Bugaj 2 komory – separator \varnothing 2500 ok. 1.5 m³, osadnik \varnothing 2500 ok 5 m³
- Zadanie nr 6 ul. Roweckiego od ul. Kilińskiego 2 komory – osadnik \varnothing 2000 ok. 2,0 m³, separator \varnothing 1500 ok. 7,5 m³



PREZYDENT MIASTA PABIANIC

Pytanie nr 2:

Czy realizacja czyszczenia 6 zadań odbędzie się jednorazowo lub czy dopuszczany jest taki wariant ?

Odpowiedź:

Dla uchylenia wątpliwości, Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zał nr 1 –wzór umowy - Wykonawca dokona konserwacji **maksymalnie** czterech zadań spośród wymienionych powyżej. Zadania do wykonania zostaną uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego na podstawie oględzin terenowych, sytuacji meteorologicznej, poziomu rzeki i związanych z tym możliwości wykonania poszczególnych zadań. W związku z powyższym w przypadku możliwości technicznych Wykonawcy, dopuszcza się taki wariant.

Zamawiający – Miasto Pabianice – w związku z udzieloną odpowiedzią, **dokonuje modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert** w sposób przedstawiony poniżej:

W treści zaproszenia do składania ofert pkt 7 [Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert] otrzymuje nowe brzmienie:

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać **do godz. 12:00 dnia 27.09.2023 r.** w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach (95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16), lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie podpisanej elektronicznie oferty na adres skrytki ePUAP: /1311aholak/skrytka

Oferty zostaną otwarte w dniu **27.09.2023 r. o godz. 12:30** w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, pokój 23

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej <https://bip.um.pabianice.pl/>.

Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta Pabianic

/-/

Marcin Chmielewski
Naczelnik

Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji