



UPRAWNIONY PROJEKTANT nr 127/91/WŁ  
mgr inż. elektryk Janusz Śmiatowski

System ochrony przeciwporażeniowej-SZYBKE WYŁĄCZANIE  
W układzie sieci TNCS z zastosowaniem wyłącznika  
różnicowo-prądowego.

Uwagi :

- Wszystkie przewody przewidziane na planie wykonać jako :
  - YDY 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> dla gniazd wtykowych
  - YDY 3 x 5,5 mm<sup>2</sup> dla oświetlenia.

|                  |   |
|------------------|---|
| Obiekt :         | Remont instalacji elektrycznej na piętrze   |
| Adres :          | parafiorówki Kościoła Ewangelicko-<br>Augsburskiego w Pabianicach ul Zankowa nr 8 |
| Nazwa<br>rysunku | Plan instalacji elektrycznej  |
| Projektował      | mgr inż. Janusz Śmiatowski  |
| Nr rysunku       | 2   |
| Data :           | maj 2024 r  |